



## 南运西闸南运西闸电缆采购技术要求

一、本次采购的电缆是用于更换现有闸区电缆，报价人所报电缆必须为铜芯电缆，必须符合现行国家标准和行业标准，包括且不限于《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2009)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 等。

二、报价人应提供电缆合格证及试验报告等资料，及相应售后服务。报价人应做好防护措施，电缆头应可靠密封。在运输装卸过程中，电缆盘不应平放运输，不应使电缆及电缆盘受到损伤，严禁将电缆盘直接由车上推下，应使用木板搭成斜坡，用绳子或绞车拉住电缆盘缓缓滚下。电缆运输到现场后，按甲方要求，卸载到指定位置。由管理所进行检查验收，如有损伤，报价人应在约定的时间内更换。

三、报价人需承诺所提供的产品设备自 2017 年以来未出现过安全和较大质量事故，未因质量问题而造成批量退货。