

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	宁波球冠电缆股份有限公司	供应安徽公司的低压电力电缆在2020年5月发现交联聚乙烯绝缘热延伸试验不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)电缆
2	上海一电集团有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
3	莱芜鲁能开源集团电器有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的JP柜在2020年6月发现柜体厚度不合格，属较一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
4	浙江永固输配电设备有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年6月发现空载损耗、负载损耗、温升试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
5	安徽波瑞电气有限公司	供应安徽公司的柱上断路器在2020年6月发现机械特性试验不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)kV断路器
6	安庆变压器有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月、6月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
7	蓉中电气股份有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月、6月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
8	合肥华威自动化有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年6月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
9	安徽天赢电气成套设备制造有限公司	供应安徽公司的配电箱在2020年6月发现短路耐受强度不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存综合配电箱
10	无锡市黄浦电线电缆有限公司	供应安徽公司的电力电缆在2020年6月发现结构尺寸检查不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)电缆

11	无锡市光环电缆有限公司	供应安徽公司的低压电力电缆在2020年6月发现结构尺寸检查不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)电缆
12	上海兆邦电力器材有限公司	供应安徽公司的线路柱式复合绝缘子在2020年6月发现弯曲破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存复合绝缘子
13	霍邱县马店水泥制品厂	供应安徽公司锥形水泥杆在2020年7月发现内外表面漏筋，内表面混凝土塌落，挠度试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存水泥杆
14	瑞泰电气有限公司	供应安徽公司的线路柱式复合绝缘子在2020年5月发现弯曲破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存复合绝缘子
15	安徽电缆股份有限公司	供应安徽公司的低压电力电缆在2020年4月发现结构尺寸检查不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)电缆
16	安徽安耐特电气有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
17	安徽广远电器有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
18	奥顿电气有限公司	供应安徽公司变电成套设备中的JP柜在2020年1月发生柜体厚度不合格，属较严重质量问题。供应安徽公司变电成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年4月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
19	昊诚集团有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
20	河北天域九五电气有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
21	金冠电气股份有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现负载损耗测量不合格，短路承受能力试验不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备

22	科润智能控制股份有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
23	科润智能控制股份有限公司	供应安徽公司的10kV变压器在2020年6月发现短路承受能力试验不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)kV配变
24	台力电气有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现空载损耗、负载损耗、温升试验、短路承受能力试验不合格，属严重质量问题，不合格积分为4分。	2020年8月1日-2021年7月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
25	特变电工衡阳变压器有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
26	无锡市新阳光电缆有限公司	供应安徽公司的架空绝缘导线在2020年5月发现20℃导体直流电阻试验不合格，交联聚乙烯绝缘热延伸试验（200℃）不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)导地线
27	武汉东风盛兰电缆有限公司	供应安徽公司的低压电力电缆在2020年5月发现导体直流电阻不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)电缆
28	江西省萍乡市南坑高压电瓷厂	供应安徽公司的交流盘形悬式瓷绝缘子在2020年4月发生机电破坏负荷实验不合格，属较严重质量问题。	2020年5月1日-2020年8月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存瓷绝缘子
29	上海德力西集团有限公司	供应安徽公司的线路柱式复合绝缘子在2020年4月发生弯曲破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题。	2020年5月1日-2020年8月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存复合绝缘子
30	萍乡萍瓷出口电瓷有限责任公司	供应安徽公司的线路柱式瓷绝缘子机械破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题，已于2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司配网设备协议库存瓷绝缘子标包中暂停中标资格。处理期内，供应安徽公司的线路柱式瓷绝缘子在2020年4月再次发生机械破坏负荷试验不合格问题。	2020年5月1日-2020年10月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存瓷绝缘子
31	南京电气(集团)有限责任公司	供应安徽公司的线路柱式复合绝缘子弯曲破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题，已于2020年4月1日-2020年7月31日在安徽公司配网设备协议库存复合绝缘子标包中暂停中标资格。处理期内，供应安徽公司的线路柱式复合绝缘子在2020年4月再次发生弯曲破坏负荷试验不合格问题。	2020年4月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存复合绝缘子

32	江苏东恒电力器材有限公司 (原江苏标诚电力器材有限公司)	2017年，供应安徽公司的电缆保护管，抽检发现结构尺寸不合格，供应商多次整改不合格。	2019年8月21日-2021年6月20日在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格； 2021年6月21日-2022年6月20日在安徽公司招标中列入黑名单。	所有品类
33	山东欧玛嘉宝电气科技有限公司	供应安徽公司变电成套设备中的JP柜在2020年1月发生柜体材质厚度不合格，属较严重质量问题。	2020年4月1日-2020年7月31日在安徽公司招标中暂停中标资格，目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存变电成套设备
34	萍乡华维电瓷科技股份有限公司	供应安徽公司的交流盘形悬式瓷绝缘子在2020年1月发生机电破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题。	2020年4月1日-2020年7月31日在安徽公司招标中暂停中标资格，目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存瓷绝缘子
35	武汉莱恩输变电设备股份有限公司	供应安徽公司的交流棒形悬式复合绝缘子在2020年1月发生尺寸检查不合格，属一般质量问题。	2020年4月1日-2020年5月31日在安徽公司招标中暂停中标资格，目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存复合绝缘子
36	无锡市曜光电缆有限公司	供应安徽公司的电力电缆结构在2020年1月发生尺寸检查不合格，属较严重质量问题。	2020年4月1日-2020年7月31日在安徽公司招标中暂停中标资格，目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存10(20)电缆
37	安徽明都电气有限公司	2019年6月抽检中，供应国网安徽公司的电缆分支箱物防护等级检验不合格，属一般质量问题。	2019年11月1日-2019年12月31日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
38	安徽双诚电线电缆有限公司	供应商供应阜阳城郊供电公司10kV柴沟06线刘小寨中心村二期新建等工程集束绝缘导线225千米，不按期交货，且多次催货均无结果。目前该供应商既不能供货也不同意解除合同，一拖再拖已严重影响工程。	2019年6月21日-2020年6月20日在安徽公司招标中列入黑名单，目前供应商整改未完成，继续列入黑名单。	所有品类
39	北京八达电缆管有限公司	物资质量抽检中，样品外观尺寸检查、压扁试验、落锤冲击试验不合格	2019年8月21日-2019年12月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
40	杭州浩飞管业有限公司	2019年8月抽检中，供应国网安徽公司的电缆保护管尺寸检查、环刚度检测不合格，属较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
41	合肥高压开关有限公司	10kV开关柜断路器触头镀银层厚度不合格、温升试验不合格、柜内绝缘件送检单次余焰时间检测结果不合格。	2019年4月21日-2021年4月20日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类

42	吉林泷鑫电气设备有限公司	物资质量抽检中，样品镀锌层试验不合格	2019年8月21日-2019年10月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存复合绝缘子
43	江苏其厚智能电气设备有限公司	2019年6月抽检中，供应国网安徽公司的10kV柱上变压器台成套设备中的变压器短路承受能力试验不合格，属一般质量问题。	2019年11月1日-2019年12月31日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存变电成套设备
44	江西华尔德集团有限公司	2019年4月抽检中，供应国网安徽公司的交流盘形悬式瓷绝缘子机电破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存瓷绝缘子
45	江西铭扬实业有限公司	供应商同类产品6个月内发生3起质量问题，其中2起是样品外观尺寸检查、环刚度不合格，另外1起是样品外观尺寸检查、环刚度检测、维卡软化温度检测不合格	2019年8月21日-2020年8月20日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
46	山东爱普电气设备有限公司	2019年6月抽检中，供应国网安徽公司的配电箱布线、操作性能和功能不合格，短路耐受强度不合格，属较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存综合配电箱
47	山东达驰电气有限公司	2019年7月抽检中，供应国网安徽公司的10kV变压器空载损耗试验项目不合格，属较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存10(20)kV配变
48	苏州东亚电力设备有限公司	物资质量抽检中，样品压扁试验和公差内径允许偏差不合格，2018年4月25日-2018年6月24日，在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格。处理期满，供应商整改不合格，2019年8月21日-2019年12月20日，在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格。处理期满，供应商整改不合格，2019年12月21日-2020年6月20日，在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格。供应商整改不合格，2020年6月21日-2021年6月20日在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格。	2019年8月21日-2021年6月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。	电缆保护管
49	泰亿达电气有限公司	2019年8月抽检中，供应国网安徽公司的配电箱布线、操作性能和功能不合格，短路耐受强度不合格，柜体厚度不合格，属较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存综合配电箱
50	天舍电气科技有限公司	供应国网安徽公司的配电箱在2019年6月抽检中出现布线、操作性能和功能不合格，短路耐受强度不合题，已于2019年11月1日-2020年2月29日在配网设备协议库存综合配电箱标包中暂停中标资格。处理期内，2019年11月抽检中发现配电箱柜体材质厚度不合格问题。	2020年1月1日-2020年8月31日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存综合配电箱

51	宿迁市博大科技有限公司	物资质量抽检中，样品公称内径允许偏差不合格，2017年11月6日-2018年1月5日，在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格。处理期满，供应商整改不合格，2019年8月21日-2019年12月20日，在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格。项目单位多次督促，供应商拒不整改，2019年12月21日-2020年12月20日，在安徽公司招标中列入黑名单。供应商整改不合格，2020年12月21日-2022年12月20日，在安徽公司招标中列入黑名单。	2019年12月21日-2022年12月20日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
52	浙江谷元电力科技有限公司	供应商供应国网太和县供电公司的电能计量箱、配电箱和柱上断路器物资，不按期交货，项目单位多次催货均无结果。且经省公司协调约谈后，供应商仍拒不整改，项目多次督促仍未供货。目前该供应商既不供货也不同意解除合同，一拖再拖已严重影响工程。	2020年1月1日-2020年12月31日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
以下供应商因未完成整改，延长处理期超过1年，自2020年8月1日起对其在电子商务平台的账户进行冻结，不允许参与平台上的招标采购工作，供应商完成整改验收后方可申请解除账号冻结				
1	安徽驰纬电力设备有限公司	2017年，供应安徽公司的电缆分支箱抽检不合格，2018年供应阜阳公司高压开关柜，不按合同期供货且经多次催促仍不供货，严重延迟政府形象工程及里程碑计划。供应商一直未进行整改，已于2020年2月21日-2026年2月20日在安徽公司所有物资标包中列入黑名单处理。供应商至今仍未整改。	自2020年8月1日起对其在电子商务平台的账户进行冻结。	
2	华盛电气集团有限公司	在安徽公司2018年抽检中，样品空载损耗和总损耗测量不合格，供应商至今验收未通过，已于2019年8月21日-2021年6月20日在安徽公司10kV变压器标包中暂停中标资格。2021年6月21日-2022年6月20日在安徽公司所有物资标包中列入黑名单处理。	自2020年8月1日起对其在电子商务平台的账户进行冻结。	
3	河南三三变压器股份有限公司	供应安徽宿州公司的变压器在2015年两次质量抽检中多项指标不合格，连续发生两起运行中变压器烧毁。供应商多次整改不合格，已在安徽公司所有物资标包中永久列入黑名单。	自2020年8月1日起对其在电子商务平台的账户进行冻结。	
4	杭州联通管业有限公司	2018年，该供应商的电缆保护管在安徽省公司安排抽检、宣城和合肥市公司自检中均发现质量问题，且在市公司发现质量问题后，不配合项目单位整改，拒不执行市公司处理意见，已于2018年12月12日-2019年6月11日在安徽公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。针对以上问题，供应商至今未进行任何整改，延长处理期超过1年。2019年，供应商同类产品6个月内发生2起质量问题，均是电缆保护管外观尺寸检查、密度测量、环刚度不合格，已于2019年8月21日-2020年2月20日在配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格6个月。供应商至今仍未进行任何整改。	自2020年8月1日起对其在电子商务平台的账户进行冻结。	

5	池州华光 电力工程 有限公司	物资质量抽检中，样品柜体材质不合格，已于2018年12月12日-2019年4月11日在安徽公司配电箱（JP柜）标包中暂停中标资格。供应商至今未完成整改。	自2020年8月1日起对其在电子商务平台的账户进行冻结。
6	山东爱普 电气设备 有限公司	2019年1月，供应安徽公司变电成套设备中的变压器，抽检发现空载损耗不合格，绝缘油试验不合格，已于2019年2月21日-2019年6月20日在安徽公司配网设备协议库存变电成套设备标包中暂停中标资格。针对该起问题供应商至今未完成整改，延长处理期超过1年。2019年4月和7月，供应安徽公司的变电成套设备中的变压器，抽检仍不合格，目前已于2019年6月21日-2020年12月20日在安徽公司配网设备协议库存变电成套设备标包中暂停中标资格。	自2020年8月1日起对其在电子商务平台的账户进行冻结。