

国网福建省电力有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2020-09

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	福建富源鸿大机电设备安装工程有限公司	该供应商在2020年5月11日参加国网福建省电力有限公司2020年第二批设备材料招标采购项目（分标编号：XMZB-WZ2002-173包2-中央空调系统（风冷型）、包3-中央空调系统（水冷型））时，提供的中国能效网查询结果与实际查询结果不符，存在虚假投标行为。	2020年8月5日-2023年8月4日在国网福建省电力有限公司实施招标的所有物类中暂停中标资格。在此期间没有相应类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应类别招标结束。	所有物类
2	福建点室建筑安装工程有限公司	该供应商在2020年5月11日参加国网福建省电力有限公司2020年第二批设备材料招标采购项目（分标编号：XMZB-WZ2002-173包2-中央空调系统（风冷型）、包3-中央空调系统（水冷型））时，提供的中国能效网查询结果与实际查询结果不符，存在虚假投标行为。	2020年8月5日-2023年8月4日在国网福建省电力有限公司实施招标的所有物类中暂停中标资格。在此期间没有相应类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应类别招标结束。	所有物类
3	福建冰河机电工程有限公司	该供应商在2020年5月11日参加国网福建省电力有限公司2020年第二批设备材料招标采购项目（分标编号：XMZB-WZ2002-173包3-中央空调系统（水冷型））时，提供的中国能效网查询结果与实际查询结果不符，存在虚假投标行为。	2020年8月5日-2023年8月4日在国网福建省电力有限公司实施招标的所有物类中暂停中标资格。在此期间没有相应类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应类别招标结束。	所有物类
4	北京科锐配电自动化股份有限公司	该供应商于2020年3月4日、4月22日供国网福建省电力有限公司中心库的10kV柱上变压器台成套设备，在2020年3月24日、5月19日两次抽检中均出现避雷器密封试验不合格，属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分4分。	2020年8月5日-2021年8月4日在国网福建省电力有限公司实施招标的配网设备协议库存变电成套设备中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应服务类别招标结束。	配网设备协议库存变电成套设备
5	上元电力科技有限公司	该供应商于2020年4月9日供国网福建省电力有限公司中心库的10kV三相隔离开关，在2020年4月9日抽检中出现短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格，属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分2分。	2020年8月5日-2021年2月4日在国网福建省电力有限公司实施招标的配网设备协议库存隔离开关中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应服务类别招标结束。	配网设备协议库存隔离开关
6	安徽广胜管业科技有限公司	该供应商于2020年3月26日供国网福建省电力有限公司邵武供电公司的电缆保护管，在2020年5月9日抽检中出现平均内径、壁厚、维卡软化温度和环刚度等4项试验不合格，属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分2分。	2020年8月5日-2021年2月4日在国网福建省电力有限公司实施招标的配网设备协议库存电缆附件中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应服务类别招标结束。	配网设备协议库存电缆附件
7	保定恒辉电气有限公司	该供应商于2019年11月25日供国网福建省电力有限公司顺昌供电公司的电能计量箱，在2020年4月23日抽检中出现箱体厚度、塑料弯曲、塑料拉伸和塑料燃烧等4项试验不合格，属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分2分。	2020年8月5日-2021年2月4日在国网福建省电力有限公司实施招标的配网设备协议库存电能计量箱中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应服务类别招标结束。	配网设备协议库存电能计量箱
8	尤溪县壮壮科技有限公司	在2020年4月28日参加国网宁德供电公司2020年第四批第3次项目竞争性谈判（项目编号NDFW2020GJT030011）过程中，专家评审发现尤溪县壮壮科技有限公司和尤溪县倍增科技服务有限公司两家的最终报价盖章均为“尤溪县倍增科技服务有限公司”印章，两家供应商存在相互串通投标的行为。	2020年8月5日-2023年8月4日在国网福建省电力有限公司实施招标的所有物类中暂停中标资格。在此期间没有相应类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应类别招标结束。	所有物类
9	尤溪县倍增科技服务有限公司	在2020年4月28日参加国网宁德供电公司2020年第四批第3次项目竞争性谈判（项目编号NDFW2020GJT030011）过程中，专家评审发现尤溪县壮壮科技有限公司和尤溪县倍增科技服务有限公司两家的最终报价盖章均为“尤溪县倍增科技服务有限公司”印章，两家供应商存在相互串通投标的行为。	2020年8月5日-2023年8月4日在国网福建省电力有限公司实施招标的所有物类中暂停中标资格。在此期间没有相应类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应类别招标结束。	所有物类
10	上海赛逸自动化科技有限公司	上海赛逸自动化科技有限公司在参与国网福建省电力有限公司2019年第五批设备材料招标采购项目（分标编号：XMZB-WZ1905-255包1-主控桌及办公桌）中提供虚假信息。	2020年3月2日-2023年3月2日在国网福建省电力有限公司实施招标的所有物类中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	所有物类
11	福建省华泰电务安装工程有限公司	福建省华泰电务安装工程有限公司在参与国网福建省电力有限公司2019年第六批工程服务类项目（招标编号：FJZB-2019-06-TKSG-DK）中提供虚假信息。	2020年3月2日-2023年3月2日在国网福建省电力有限公司实施招标的所有物类中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	所有物类
12	安徽柏桦电力科技有限公司	该供应商在2019年5月28日-2019年7月27日被暂停配网设备协议库存电能计量箱标包中标资格。现供应三明地区的电能计量箱经抽检发现绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证不合格。6个月内出现3次III级问题。	2019年5月28日-2020年6月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的配网设备协议库存电能计量箱标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	配网设备协议库存电能计量箱
13	浙江浦成电气有限公司	该供应商供应三明地区的电能计量箱经抽检发现外观检查不合格、耐受非正常发热和火焰的验证、塑料燃烧试验、温升验证、外部机械冲击防护等级验证（IK代码）、箱体厚度不合格。处理期满未完成整改，延期处罚。	2019年11月1日-2019年12月31日在国网福建省电力有限公司实施招标的配网设备协议库存电能计量箱标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。未完成整改，延期处罚。	配网设备协议库存电能计量箱
14	福建莆田荔源电气设备有限公司	该供应商供应福清中心库的10kV柱上变压器台成套装置经抽检发现JP柜不合格。处理期满未完成整改，延期处罚。	2019年11月1日-2019年12月31日在国网福建省电力有限公司实施招标的配网设备协议库存变电成套设备标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。未完成整改，延期处罚。	配网设备协议库存变电成套设备
15	中骏智能（泉州）有限公司（曾用名：中骏电气（泉州）有限公司）	该供应商供应福清中心库的10kV柱上变压器台成套装置经抽检发现JP柜不合格。处理期满未完成整改，延期处罚。	2019年11月1日-2019年12月31日在国网福建省电力有限公司实施招标的配网设备协议库存变电成套设备标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。未完成整改，延期处罚。	配网设备协议库存变电成套设备

16	山东鲁电线路器材有限公司	该供应商供应泉州地区的线路柱式复合绝缘子经抽检发现额定弯曲负荷(SCL)验证不合格。 处理期未整改。	2019年11月1日-2020年2月29日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存复合绝缘子 标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 未完成整改,延期处罚。	配网设备协议库存复合绝缘子
17	浙江金塔电力线路器材有限公司	该供应商供应泉州地区的铁塔经抽检发现化学成分验证不合格。 处理期未整改。	2019年11月1日-2020年2月29日在国网福建省电力有限公司实施招标的 铁塔 标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 未完成整改,延期处罚。	铁塔
18	厦门启和电器有限公司	该供应商供应海沧中心库的交流三相隔离开关6个月内出现3次检测不合格。 处理期未整改。	2019年11月1日-2020年4月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存隔离开关 标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 未完成整改,延期处罚。	配网设备协议库存隔离开关
19	安徽明坤电器设备有限公司	该供应商2018年9月30日-2019年3月29日因质量问题被暂停 配网设备协议库存10(20)kV断路器的 中标资格。现供应龙岩地区的柱上断路器经抽检发现机械寿命试验不合格。 处理期未整改。	2018年9月30日-2019年12月27日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存10(20)kV断路器 标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 未完成整改,延期处罚。	配网设备协议库存10(20)kV断路器
20	河北电力装备有限公司	该供应商2018年8月27日-2019年9月28日因质量问题被暂停 低压开关柜 中标资格。现供应宁德地区的 低压开关柜 经抽检发现温升试验不合格。 处理期未整改。	2018年8月27日-2020年3月28日在国网福建省电力有限公司实施招标的 低压开关柜 标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 未完成整改,延期处罚。	低压开关柜
21	江西德伊智能电力股份有限公司	该供应商2019年1月29日-2019年3月29日因质量问题被暂停 电能计量箱 中标资格,现供应漳州地区电能计量箱经抽检发现机械特性和机械寿命检测不合格。 处理期未整改。	2019年1月29日-2019年11月29日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存电能计量箱 标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 未完成整改,延期处罚。	配网设备协议库存电能计量箱
22	三明市东凌工贸有限公司	该供应商在参与厦门供电公司 铁件 招标采购过程中,存在串标行为。	2019年6月26日-2022年6月25日在国网福建省电力有限公司实施招标的 所有物类 中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	所有物类
23	厦门杭仪工贸有限公司	该供应商在参与厦门供电公司 铁件 招标采购过程中,存在串标行为。	2019年6月26日-2022年6月25日在国网福建省电力有限公司实施招标的 所有物类 中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	所有物类
24	漳州捷美电业设备有限公司	该供应商在参与厦门供电公司 铁件 招标采购过程中,存在串标行为。	2019年6月26日-2022年6月25日在国网福建省电力有限公司实施招标的 所有物类 中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	所有物类
25	莱州市虹桥电力设备有限公司	该供应商供应泉州地区的 线路柱式复合绝缘子 经抽检发现外观尺寸、绝缘距离不合格。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改。	2019年5月28日-2019年7月27日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存复合绝缘子 标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 延长期1年后验收仍未通过,将该供应商列入黑名单	所有物类
26	广东恒港电力科技股份有限公司	该供应商2018年11月30日-2019年3月30日因质量问题被暂停 配网设备协议库存电能计量箱 中标资格。现供应漳州地区 电能计量箱 发现防护等级和筒支架梁缺口冲击强度不合格。 处理期未整改。	2018年11月30日-2019年7月27日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存电能计量箱 标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 未完成整改,延期处罚。	配网设备协议库存电能计量箱
27	宁波迦南智能电气股份有限公司	该供应商2018年8月27日-2018年12月26日、2019年3月29日-2019年9月28日因质量问题被暂停 电能计量箱 中标资格。现供应泉州地区的 电能计量箱 经抽检发现筒支架梁缺口冲击强度不合格。 处理期未整改。	2019年3月29日-2020年3月28日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存电能计量箱 标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 未完成整改,延期处罚。	配网设备协议库存电能计量箱
28	浙江百固电气科技股份有限公司	该供应商供应泉州地区的 电能计量箱 经抽检发现筒支架梁缺口冲击强度、阻燃性能等试验不合格。 处理期未整改。	2019年3月29日-2019年5月28日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存电能计量箱 标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 未完成整改,延期处罚。	配网设备协议库存电能计量箱
29	上海东海电气(集团)股份有限公司	该供应商供应厦门地区的 低压开关柜 ,未能按期交货,严重影响工程进度。 已倒闭。	2018年8月27日-2018年10月26日在国网福建省电力有限公司实施招标的 低压开关柜 标包中暂停中标资格。在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 已倒闭,将该供应商列入黑名单	所有物类
30	江苏新长峰线缆有限公司	该供应商2018年6月30日-2019年6月29日在国网福建省电力有限公司实施招标的 所有物类 标包中暂停中标资格。现该供应商供应南平地区的架空绝缘导线在6个月内抽检四次不合格。 处理期未整改。	2018年6月30日-2020年6月29日在国网福建省电力有限公司实施招标的 所有物类 标包中暂停中标资格,在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 未完成整改,延期处罚。	所有物类
31	东晓电气有限公司	该供应商2017年4月18日-2017年6月18日在国网福建省电力有限公司实施招标的 非金属计量箱 标包中暂停中标资格。现供三明公司的电能计量箱复检不合格,且不配合三明公司约谈工作。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改。	待其前一次处罚结束后,2018年7月26日-2018年11月25日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存电能计量箱 标包中暂停中标资格,在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 延长期1年后验收仍未通过,将该供应商列入黑名单	所有物类
32	陕西福星电网设备有限责任公司	该供应商2017年4月、6月、8月分别因为质量问题被暂停 电能计量箱 中标资格2个月、4个月、6个月。现供应福州地区电能计量箱抽检发现质量问题,且不配合换货、约谈工作。 已倒闭。	2017年4月18日-2018年2月21日被暂停配网设备协议库存电能计量箱(非金属)标包资格,待其上次处罚期满,2018年6月30日-2018年12月31日在国网福建省电力有限公司实施招标的 所有物类 标包中暂停中标资格,在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 已倒闭,将该供应商列入黑名单	所有物类

33	有能集团有限公司	该供应商数次以各种理由拒绝确认福州公司 防火板 订单，导致福州公司最终删除该订单。 已倒闭。	2018年6月30日-2018年8月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的 防火板 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 已倒闭，将该供应商列入黑名单	所有物资
34	苏州龙兴线缆有限公司	该供应商2018年5月因质量问题被处黑名单6个月。现供应泉州地区 电缆保护管 经抽检发现尺寸、维卡软化温度、断裂伸长率及环刚度试验不合格。 处理期满未完成整改。	2018年8月27日-2020年2月28日在国网福建省电力有限公司实施招标的 所有物资 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 未完成整改，延期处罚。	所有物资
35	兴乐集团有限公司	该供应商供应泉州地区 低压电力电缆 经抽检发现绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率与绝缘成品电缆段老化后抗张强度变化率不合格；同时供应商以资金链断裂为由，不换货，不参与约谈。 已倒闭。	2018年6月30日-2018年8月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存10(20)kV电缆 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 已倒闭，将该供应商列入黑名单	所有物资
36	北京国电四维电力技术有限公司	该供应商以环保不达标为由拒不确认龙岩公司 35kV及以下电缆终端 订单，拒绝供货，致使16个项目进度受影响，且不参加约谈工作。 已倒闭。	2018年5月30日-2018年11月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的 所有物资 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 已倒闭，将该供应商列入黑名单	所有物资
37	马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司	该供应商2017年12月22日至2018年2月22日被暂停 钢绞线 包中标资2个月。同时，该供应商供应泉州地区的 钢绞线 经抽检发现直径不符合要求。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改。	待其处理期满，2018年5月30日-2018年9月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存10(20)kV导线 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 延长期1年后验收仍未通过，将该供应商列入黑名单	所有物资
38	漳州市裕拓机械有限公司	该供应商未按合同约定缴纳履约保证金，同时在福建电力2017年第三批电商化采购中提供虚假证明文件。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改。	2018年5月30日-2018年11月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的 所有物资 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 延长期1年后验收仍未通过，将该供应商列入黑名单	所有物资
39	浙江开成电缆制造	该供应商2017年11月因未及时供货被暂停中标2个月，现供应三明地区的 低压电力电缆 经抽检发现护套失重试验不合格。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改。	待之前处罚结束后，2018年4月26日-2018年8月26日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存10(20)kV电缆 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 延长期1年后验收仍未通过，将该供应商列入黑名单	所有物资
40	河南开启电力实业有限公司	该供应商供应南平公司的 架空绝缘导线 一直未能及时供应，严重影响工程施工进度。 已倒闭。	2017年12月22日-2018年2月22日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存10(20)kV导线 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 已倒闭，将该供应商列入黑名单	所有物资
41	山东北海电气有限公司	该供应商供应漳州地区的 电缆保护管 分别在2017年7月、9月2次检测发现外观尺寸、抗弯曲力等项目不合格，6个月内累计出现2次严重质量问题的。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改。	2016年6月因质量问题被暂停中标资格2个月，2017年11月20日-2018年5月20日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存电缆附件 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 延长期1年后验收仍未通过，将该供应商列入黑名单	所有物资
42	福建世纪电缆有限公司	该供应商供应福州地区和漳州地区的 布电线 一直无法按照合同约定时间供货，严重影响工程施工进度。 已倒闭。	2017年9月25日-2018年1月25日在国网福建省电力有限公司实施招标的 布电线 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 已倒闭，将该供应商列入黑名单	所有物资
43	福建世纪电缆有限公司	该供应商供漳州地区的 低压电力电缆 原定于2017年1月到货的13个订单，在2017年3月10日只到1个订单，其余订单至今未能供货，严重影响工程施工进度。 已倒闭。	2017年6月27日-2017年8月27日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存10(20)kV电缆 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 已倒闭，将该供应商列入黑名单	所有物资
44	福建万晟管桩有限公司	该供应商供南平地区的水泥杆在一个批次抽检过程中发现样品无永久标志、模边合缝处漏浆。 已倒闭。	2017年5月18日-2017年7月18日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存水泥杆 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 已倒闭，将该供应商列入黑名单	所有物资
45	永进电缆集团有限公司	该供应商供福建省的 10kV电力电缆、10kV架空绝缘导线和低压电力电缆 在2016年11月至今一直未能供货，严重影响工程施工进度。 已倒闭。	2017年1月20日-2017年7月20日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存10(20)kV电缆、配网设备协议库存10(20)kV导线 包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 已倒闭，将该供应商列入黑名单	所有物资
46	北京圣华亿源电力科技发展有限公司	中标后经专家现场资质能力核实，该公司的投标文件所列的主要工装、检测设备、技术人员、生产厂房均属于四平线路器材厂，与投标文件不相符，存在提供虚假信息或证明文件的行为。 被总部列入永久黑名单。	对该公司自2016年6月22日起参加的国网福建省电力有限公司实施招标 所有物资 中，暂停中标资格3年。 已倒闭，列入黑名单。	所有物资
47	天虹电气有限公司	供宁德地区35kV平溪变电站10kV长溪线低压改造工程的交流三相隔离开关检测发现产品触头镀层为锡，而标准为银。 已倒闭。	对该公司自2016年2月2日起参加的国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存隔离开关 项目中，暂停中标资格4个月，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 已倒闭，将该供应商列入黑名单	所有物资
48	江苏金波新材料科技有限公司	参加福建公司2014年第二批协议库存物资招标采购(131407批次)电缆保护管项目投标，经现场核实，发现投标文件中提供的资格证明文件与实际不符。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改。	(供应商处理-2015-001)根据《国家电网公司供应商不良行为实施细则》，对该公司自2015年1月20日起参加的福建省电力有限公司实施招标采购及非招标采购的 所有物资 类包中取消中标资格12个月。 延长期1年后验收仍未通过，将该供应商列入黑名单	所有物资

49	南安市电力器材有限责任公司	参加国网福建省电力有限公司2015年度铁附件超市化采购项目竞争性谈判（采购编号：XMYB-WZJT-14CS-190包1~包8），提供虚假证明文件。 已倒闭 。	（供应商处理-2015-001）根据《国家电网公司供应商不良行为实施细则》，对该公司自2015年1月20日起参加的福建省电力有限公司实施招标采购及非招标采购的 所有物资品类 标包中取消中标资格12个月。 已倒闭，将该供应商列入黑名单	所有物类
50	福建网能科技开发有限责任公司	供应泉州地区的 用电信息采集系统 建设工程专变终端产品，出现质量问题，导致采集失败。 处理期满未完成整改 。	（供应商处理-2015-001）根据《国家电网公司供应商不良行为实施细则》，对该公司自2015年1月20日起参加的福建省电力有限公司实施招标采购的其后一个批次的 专变采集终端 招标采购中，扣减其商务评审分值的40%。 未完成整改，延期处罚 。	专变采集终端
51	上海衡变实业有限公司	参加国网福建电力2015年131501批次10kV箱式变电站（招标编号：XMZB-WZ1501-002）投标中提供虚假的销售业绩信息。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改 。	（供应商处理-2015-004）据《国家电网公司供应商不良行为实施细则》，对该公司自2015年3月5日起参加的福建省电力有限公司实施招标采购及非招标采购的 所有物资品类 标包中取消中标资格12个月。 延长1年后验收仍未通过，将该供应商列入黑名单	所有物类
52	湘潭钢铁集团有限公司	关于尤溪供电公司于2014年12月29日向湘潭钢铁集团有限公司采购的 钢绞线 共计1582kg，无法及时到货的问题，严重影响新建管前镇南华村南华村部配变工程等项目施工进度、工程结算及尤溪电网供电可靠性。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改 。	（供应商处理-2015-005）根据《国家电网公司供应商不良行为实施细则》，对该公司自2015年3月30日起参加的福建省电力有限公司实施招标采购的 配网设备协议库存10(20)kV导线 项目中，扣减其商务评审分值的30%。 延长1年后验收仍未通过，将该供应商列入黑名单	所有物类
53	库柏电子科技（上海）有限公司	库柏电子科技（上海）有限公司，供应莆田地区的柱上断路器，经检测发现30%电压操作特性试验数据不符合技术要求。 处理期满未完成整改 。	（供应商处理-2015-007）该公司2014年12月曾因质量问题被给予扣减其商务评审分值一次。根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》和招标文件的有关规定，待上一批次处理结束后，再对该公司参加的福建省电力有限公司实施招标采购的 配网设备协议库存10(20)kV断路器 项目中给予暂停授标1个批次。 未完成整改，延期处罚 。	配网设备协议库存10(20)kV断路器
54	武汉市易科电力科技有限公司	经电科院检测，受检样品憎水性试验：迁移特性为HC1、恢复时间>24h；剪切强度0.84MPa；抗撕裂强度7.0Kn/m；扯断伸长率为224%；可燃性超出FV-1级要求，不符合国家电网建运[2006]1022号文《国家电网公司跨区电网输变电设备外绝缘用防污闪涂料使用指导原则》及闽电生产[2007]340号文《福建省电力有限公司电力设备外绝缘用防污闪涂料使用导则》的标准。换货后复检结果仍不合格。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改 。	（供应商处理-2015-012）武汉市易科电力科技有限公司，供应南平地区的 绝缘涂料 ，经检测发现憎水性试验不合格、可燃性超出FV-1级要求，换货后复检结果仍不合格。对该公司自2015年7月15日起参加的福建省电力有限公司实施招标采购的绝缘涂料项目中暂停中标资格2个月，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 延长1年后验收仍未通过，将该供应商列入黑名单	所有物类
55	凤凰科技集团有限公司	供应宁德公司改造2015年贵岭所超重载配变工程的 电缆接线端子 ，经检测发现外观标识不满足要求。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改 。	该公司2015年5月曾因质量问题被暂停授标2个批次。根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》和招标文件的有关规定，待以上批次处理结束后，再对该公司参加的福建省电力有限公司实施招标采购的 配网设备协议库存电缆附件 项目中，暂停中标资格2个月，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 延长1年后验收仍未通过，将该供应商列入黑名单	所有物类
56	上海翔骋电气设备有限公司	参加福建公司2015年第三批设备材料招标采购（131503批次）智能变电站辅助系统综合监控平台项目的投标时，生产能力证明材料造假。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改 。	对该公司自2015年9月9日起参加的福建省电力有限公司实施招标采购及非招标采购的 所有物资品类 标包中取消中标资格2年。 延长1年后验收仍未通过，将该供应商列入黑名单	所有物类
57	北京中电欧亚科技有限公司	供南平公司的 接地短路故障指示器 经检测发现不能正确发出短路故障指示报警、未及时退换货且影响施工进度、售后服务态度不良。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改 。	该公司在2014年、2015年分别因为质量及售后问题被2次扣减其商务评审分值的30%和暂停授标3个批次，待以上问题整改解除后，再对该公司自2015年12月21日起参加的国网福建省电力有限公司实施招标采购的 配网设备协议库存接地短路故障指示器 项目中，暂停中标资格6个月，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 延长1年后验收仍未通过，将该供应商列入黑名单	所有物类
58	镇江浩宇电气有限公司	参与2015年第四批设备材料招标采购 电缆桥架 项目（招标编号：XMZB-WZ1504-278包1—电缆桥架）中，专家现场核实发现该供应商因资质业绩信息发生实质性变化未及时做出说明。 处理期满一年仍未完成整改或不配合整改 。	对该公司自2015年12月21日起参加的国网福建省电力有限公司实施招标采购的 配网设备协议库存电缆附件 项目中，暂停中标资格6个月，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 延长1年后验收仍未通过，将该供应商列入黑名单	所有物类
59	宁波康兴电缆有限公司	我公司在4月份按协议库存中标结果向宁波康兴电缆有限公司下达电力电缆采购（寄售）订单5300000192530000018753000001995300000198四个批次，4月29日厂家回复因设备维修无法供货，严重影响我公司迎峰度夏工程的进度。 已倒闭 。	（供应商处理-2014-008）对该公司自2014年5月23日起参加的福建省电力有限公司实施招标采购的其后一个批次 配网设备协议库存10(20)kV电缆 的投标中给予暂停授标一批次。 已倒闭，将该供应商列入黑名单	所有物类

60	北京中电联汽车服务有限责任公司	<p>1. 漳州华安公司生产特种车辆购置(配网抢修车)工程的特种车辆由北京中电联汽车服务有限公司中标, 合同于2013年12月6日签订, 合同要求交货时间为2014年1月30日, 经我方多次催货沟通后, 确定5月初为供货期限, 但截止5月14日, 供应商仍未交货。当前该工程供货时间已逾期103天。</p> <p>2. 在漳州公司供货不及时, 已超过合同交货时间(2014年2月26日), 经我方多次催货沟通后, 截止5月15日, 供应商仍未交货, 逾期交货累计79天。</p> <p>3. 该公司中标的抢修车合同签订交货日期为2013年12月20日, 当时由于合同签订时间为2013年12月18日, 所以该供应商与我公司协调交货日期延长至2014年2月26日。可是从今年2月底起多次催促厂家供货, 但至今仍未供货, 严重影响莆田公司抢修用生产车辆需求。</p> <p>4. 根据省网议标2013年福州电业局生产购置的抢修车中标厂家为北京中电联汽车服务有限责任公司, 合同交货期为2014年3月28日, 我司春节前就与厂家沟通按时到货, 节后再次与厂家确认交货事宜。厂家均表示车已安排生产, 确保按时到货, 3月初我司再次联系厂家供货时, 回复车已在生产线上, 下线调试后就能发货, 但到合同交货时间仍无法交付, 实际上是厂家产能出现问题造成至今未到货, 影响了工程正常使用。请给予协调解决。处理期满未完成整改。</p>	(供应商处理-2014-008)请项目单位按合同约定对该公司进行经济处罚和责任追究, 并在供应商绩效评价中按评价标准对其进行扣分。 未完成整改, 延期处罚。	配网抢修车
61	德力西电气有限公司	<p>送检3台样品经福建省电力有限公司电力科学研究院检测发现隔离开关触头是镀锡, 不满足国家电网公司物资采购标准要求, 标准要求为隔离开关的导电部件应采用导电率高于97%的铜板镀银, 厚度不小于20 μm。处理期满未完成整改。</p>	(供应商处理-2014-010)自2014年7月7日起参加的福建省电力有限公司实施招标的其后一个批次 配网设备协议库存隔离开关 的投标中给予暂停授标一批次。 未完成整改, 延期处罚。	配网设备协议库存隔离开关
62	奉新国光电气有限公司	<p>2014年4月福建省电力有限公司电力科学研究院检出该产品工频耐压及破坏性试验不符合相关技术要求。标准要求Q值0.8-1, 实测0.32。耐压要求110KV, 实测92.6KV击穿。处理期满一年仍未完成整改或不配合整改。</p>	(供应商处理-2014-008)对该公司自2014年5月23日起参加的福建省电力有限公司实施招标的其后一个批次的 配网设备协议库存瓷绝缘子 投标中给予暂停授标一批次。 延长期1年后验收仍未通过, 将该供应商列入黑名单	所有物类
63	南京巨冉电力设备制造有限公司	<p>参加福建省电力有限公司2014年第三批设备材料招标采购批次铅封项目(XMZB-WZ1403-185, 包1-铅封)投标, 经现场核实, 不具备生产和检测设备, 与投标文件提供的数据不符。处理期满未完成整改。</p>	(供应商处理-2014-014)自2014年8月28日起参加的福建省电力有限公司实施的招标及非招标采购的 所有物资 标包中取消中标资格1年。 延长期1年后验收仍未通过, 将该供应商列入黑名单	所有物类
64	恒银金融科技服务有限公司	<p>2013年8月份签定的合同, 要求2014年4月5日要求发货, 厂家采取拖延办法, 一直无法答复交货期, 该设备至今未到货, 严重影响工程进度。处理期满未完成整改。</p>	(供应商处理-2014-020)自2014年12月2日起参加的福建省电力有限公司实施招标的其后一个批次的 SDH设备 招标采购中, 扣减其商务评审分值的50%。 未完成整改, 延期处罚。	SDH设备
65	凤凰科技集团有限公司	<p>根据国网GW-GWXY-FJ-1401-GLKG招标结果, 福清公司2014年协议库存购置的三相隔离开关中标厂家为凤凰科技集团有限公司, 合同交货期分别为及, 截至25日均未完成供货(订单号: 4110536061、4110509629等), 订单数量67组, 金额约7.5万元。经福清公司多次催货, 凤凰科技集团有限公司最终于供了一批本该就供的货。由于厂家供货不及时, 严重影响了福清公司工程的正常施工及物资到货抽检覆盖率指标。请省公司给予协调解决。平潭公司2014年8月至9月由电子商务平台向凤凰科技集团有限公司下了10kV三相隔离开关。交货期为2014年10月10日。9月中旬平潭公司配送员要求厂家按时供货, 厂家做出承诺, 回复可以按时到货。但到了交货时间厂家仍未到货。因厂家延迟供货, 已导致平潭公司多个配网工程延期施工。处理期满一年仍未完成整改或不配合整改。</p>	(供应商处理-2014-020)自2014年8月28日起被暂停授标1个批次, 待其解除限制后参加的福建省电力有限公司实施招标的其后一个批次的 配网设备协议库存隔离开关 招标采购中, 扣减其商务评审分值的50%。 延长期1年后验收仍未通过, 将该供应商列入黑名单	所有物类
66	青海万立电气制造有限责任公司	<p>福州公司110kV鼓快线跨铁路#5水泥杆改为耐张铁塔大修等工程购置的交流棒形悬式复合绝缘子, 10月8日送检电科院检测不合格, 整批退货。福州公司110千伏建金I路等运行14年及以上内楔式合成绝缘子更换大修工程购置的交流棒形悬式复合绝缘子, 10月8日送检8只绝缘子经电科院检测存在不合格产品, 后续再次送检16只绝缘子, 重复试验时有一只绝缘子不合格, 则整批判定为不合格。该供应商提供的产品质量不合格导致整批次退换货, 从而严重影响工程进度。已倒闭。</p>	(供应商处理-2014-020)自2014年12月2日起参加的福建省电力有限公司实施招标的其后一个批次的 配网设备协议库存复合绝缘子 招标采购中, 扣减其商务评审分值的50%。 已倒闭, 将该供应商列入黑名单	所有物类
67	保定京保电力设备有限公司(曾用名: 保定电力修造厂)	<p>送电科院检测绝缘子发现额定机械负荷试验, 试验项目86%额定机械负荷试验(1小时), 试验中发生帽抽芯现象, 再次加倍送检还是发生6%额定机械负荷试验(1小时), 还是发生帽抽芯现象, 严重影响项目安装工期。已倒闭。</p>	(供应商处理-2014-022)自2014年12月24日起参加的福建省电力有限公司实施招标的其后一个批次的 配网设备协议库存复合绝缘子 招标采购中, 扣减其商务评审分值的30%。 已倒闭, 将该供应商列入黑名单	所有物类
68	凤凰科技集团有限公司	<p>2014年11月4日漳州平和县供电公司于11月第三方检测的凤凰科技集团有限公司生产的接续金具-并沟线夹JBB-1, 共计3只产品出现镀锌层(单体锌厚)不合格的产品质量问题, 经统计由凤凰科技集团有限公司供应的漳州地区产品在2014年度的抽检过程, 已出现两次抽检不合格的情况。处理期满一年仍未完成整改或不配合整改。</p>	(供应商处理-2014-022)曾因供货问题自2014年7月30日起被暂停授标1个批次。待其解除限制后参加的福建省电力有限公司实施招标的下一批次的 金具 招标采购中, 给予扣减商务评审分值的30%。 延长期1年后验收仍未通过, 将该供应商列入黑名单	所有物类

69	福建世纪电缆有限公司	该供应商供应南平地区地区的 架空绝缘导线 应于1月30日之前到货。截止至2月8日，仍未到货，严重影响工程施工进度。 已倒闭。	2018年2月26日-2018年4月26日在国网福建省电力有限公司实施招标的 配网设备协议库存10(20)kV导线 标包中暂停中标资格，在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。 已倒闭，将该供应商列入黑名单	所有物类
----	------------	--	---	------