

国网重庆市电力公司关于供应商不良行为的通报 编号：2020-03

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	重庆星特龙实业有限公司	供国网重庆公司电缆保护管，2019年10月抽检发现严重质量问题，2019年11月、12月抽检发现较严重质量问题。6个月内出现3次较严重质量问题。	2020年1月20日-2021年1月19日在重庆公司招标采购中列入黑名单。	所有品类
2	重庆华渝水电建设有限公司	在国网重庆市电力公司2019年第二批工程与服务类集中招标采购中有串标行为。	2020年1月20日-2023年1月19日在重庆公司招标采购中列入黑名单。	所有品类
3	重庆华云水电安装有限公司	在国网重庆市电力公司2019年第二批工程与服务类集中招标采购中有串标行为。	2020年1月20日-2023年1月19日在重庆公司招标采购中列入黑名单。	所有品类
4	重庆海探装饰工程有限公司	在国网重庆江津区供电公司2019年4月组织的工程与服务类招标活动中有串标行为，提供虚假资质证书。	2020年1月20日-2023年1月19日在重庆公司招标采购中列入黑名单。	所有品类
5	重庆中爱利东建设工程集团有限公司	在国网重庆江津区供电公司2019年4月组织的工程与服务类招标活动中有串标行为。	2020年1月20日-2023年1月19日在重庆公司招标采购中列入黑名单。	所有品类
6	重庆凯亚达贸易有限公司	在国网重庆市电力公司2019年第一批物资电商化招标采购活动中涉嫌提供虚假检测报告。	2019年8月8日-2022年8月7日在重庆公司招标采购中列入黑名单。	所有品类
7	浙江欧开电气有限公司	在国网重庆市电力公司2018年第二批协议库存低压开关柜招标活动中涉嫌提供虚假购销合同及增值税发票。	2019年2月26日-2022年2月25日在重庆公司招标采购中列入黑名单。	所有品类
8	重庆市荣杰园林绿化有限公司	在国网重庆市万州供电公司2020年4月开展的万州片区绿化租摆服务授权采购过程中存在串通投标行为。	2020年5月19日-2023年5月18日在重庆公司招标采购中列入黑名单。	所有品类
9	重庆市仕蓉园林绿化有限公司	在国网重庆市万州供电公司2020年4月开展的万州片区绿化租摆服务授权采购过程中存在串通投标行为。	2020年5月19日-2023年5月18日在重庆公司招标采购中列入黑名单。	所有品类
10	雄县京华塑胶制品有限公司	供国网重庆公司电缆保护管，2020年04月抽检中发现III级质量问题。	2020年5月19日-2020年11月18日在重庆公司招标采购中暂停中标资格。	电缆保护管
11	河北北威保互电气设备有限公司	供国网重庆公司金具，2020年5月、6月抽检发现III级质量问题。	2020年9月3日-2021年3月2日在重庆公司招标采购中暂停中标资格。	金具
12	环宇集团(南京)有限公司	供国网重庆公司10kV油浸式变压器，2020年4月、6月、7月抽检发现III级质量问题。	2020年9月3日-2021年3月2日在重庆公司招标采购中暂停中标资格。	10kV油浸式变压器
13	华城电机(武汉)有限公司	供国网重庆公司10kV非晶合金变压器，2020年7月抽检发现III级质量问题。	2020年9月3日-2021年3月2日在重庆公司招标采购中暂停中标资格。	10kV非晶合金变压器
14	江西高强电瓷集团有限公司	供国网重庆公司盘形悬式瓷绝缘子(U70BP/146D)在运行过程中出现故障，经检测存在II级质量问题。	2020年9月3日-2021年3月2日在重庆公司招标采购中暂停中标资格。	绝缘子
15	平高集团有限公司	供国网重庆公司10kV高压开关柜，2020年6月抽检发现II级质量问题。	2020年9月3日-2021年3月2日在重庆公司招标采购中暂停中标资格。	10kV开关柜
16	大江控股集团电力科技有限公司	供国网重庆公司10kV油浸式变压器，2020年7月抽检发现III级质量问题。	2020年9月3日-2021年3月2日在重庆公司招标采购中暂停中标资格。	10kV油浸式变压器
17	重庆创格电力工程有限公司	在参与国网重庆市电力公司2020年第二批物资招标(招标编号:GWCQ-2020G-W115)(包1)过程中提供虚假资质文件。	2020年9月3日-2023年9月2日在重庆公司招标采购中列入黑名单。	所有品类