

国网冀北电力有限公司关于供应商不良行为处理的通报（2020年9月）

序号	供应商全称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	宁波仁栋电气有限公司	该供应商提供的10千伏柱上变压器台成套设备在检测中发现配电变压器短路承受能力试验不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10千伏柱上变压器台成套设备
2	河北恒正成套变压器有限公司	该供应商提供的10千伏柱上变压器台成套设备经检测发现配电变压器短路阻抗和负载损耗、短路承受能力试验不符合标准要求；JP柜布线、操作性能和功能、机械碰撞试验、机械碰撞试验后成套设备的防护等级、温升极限验证、箱体及铜材质检查不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10千伏柱上变压器台成套设备
3	内蒙古仁达特种电缆有限公司	该供应商提供的低压电力电缆经检测发现导体直流电阻不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	低压电力电缆
4	江西新鸿利瓷业有限公司	该供应商提供的绝缘子经检测，发现机械破坏负荷试验不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	绝缘子
5	山东特瑞电力器材有限公司	该供应商提供的联结金具经检测发现尺寸检查不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	金具
6	萍乡市锦宏瓷业有限公司	该供应商提供的交流盘形悬式瓷绝缘子经检测发现机电破坏负荷试验不符合标准要求，属于一般质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	绝缘子
7	江西省萍乡市南溪电瓷电器制造有限公司	该供应商提供的线路柱式瓷绝缘子经检测发现机械破坏负荷试验不符合标准要求，属于一般质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	绝缘子
8	保定明宇电器有限公司	该供应商提供的耐张线夹经检测发现外观尺寸不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	金具

9	浙江赫斯电气有限公司	该供应商提的 10 千伏三相隔离开关经检测发现金属镀银层不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020 年 9 月 27 日-2021 年 3 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10 千伏三相隔离开关
10	河北众磊电气设备有限公司	该供应商提供的联结金具经检测发现尺寸检查不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020 年 9 月 27 日-2021 年 3 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	金具
11	保定市电友电力科技有限公司	该供应商提供的 10 千伏柱上变压器台成套设备经检测发现变压器负载损耗不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020 年 9 月 27 日-2021 年 3 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10 千伏柱上变压器台成套设备
12	宏扬创能（北京）电气科技有限公司	该供应商提供的高压开关柜经复测，温升、触头镀银层厚度不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020 年 9 月 27 日-2021 年 3 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	高压开关柜
13	烟台北海电气有限公司	该供应商提的电缆分支箱经检测发现柜体尺寸、厚度、材质检测、成套设备的防护等级不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020 年 9 月 27 日-2021 年 3 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	电缆分支箱
14	浙江南腾电气有限公司	该供应商提供的电能计量箱经检测，发现阻燃试验不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020 年 9 月 27 日-2021 年 3 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	电能计量箱
15	北京恒源利通电力技术有限公司	该供应商提供的配电箱经检测发现机械碰撞试验、机械碰撞试验后成套设备的防护等级不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020 年 9 月 27 日-2021 年 3 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	配电箱
16	河北北威保互电气设备有限公司	该供应商提供的耐张线夹经检测，发现尺寸检测不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020 年 9 月 27 日-2021 年 3 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	金具
17	河北电力装备有限公司	该供应商提供的 10 千伏柱上变压器台成套设备经检测发现 JP 柜机械碰撞试验不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020 年 9 月 27 日-2021 年 3 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10 千伏柱上变压器台成套设备
18	青岛林辉钢结构有限公司	该供应商提供的钢管杆经检测发现钢材外形尺寸、耐张横担的锌层厚度不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020 年 9 月 27 日-2021 年 3 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	钢管杆
19	固力发电气有限公司	该供应商提供的拉紧绝缘子经检测发现机械破坏载荷试验不	2020 年 9 月 27 日-2021 年 3 月 27 日在冀北公司	绝缘子

		符合标准要求。属于一般质量问题。	集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	
20	萍乡市芦溪县金洋电瓷制造有限公司	该供应商提供的线路柱式瓷绝缘子经检测发现外观尺寸不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	绝缘子
21	保定多源水泥制品制造有限公司	该供应商提供的锥形水泥杆经检测发现保护层厚度不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	锥形水泥杆
22	江苏天菱电力设备有限公司	该供应商提供的电缆保护管经检测发现外观检查、密度检测、压扁试验、维卡软化温度试验不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	电缆保护管
23	河南中光学集团有限公司	该供应商提供的电缆保护管经检测发现其密度、压扁试验和微卡软化温度不符合标准要求，属于较严重质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	电缆保护管
24	红光电气集团有限公司	该供应商提供的10千伏柱上变压器台成套设备经检测发现JP柜布线、操作性能和功能、短路耐受强度不符合标准要求，属于较严重质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10千伏柱上变压器台成套设备
25	河北银海恒基电力器材有限公司	该供应商提供的接续金具经检测发现直流电阻不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	金具
26	广发电器集团有限公司	该供应商提供的10千伏柱上变压器台成套设备经检测发现机械碰撞试验、温升验证不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10千伏柱上变压器台成套设备
27	沈阳福林特种变压器有限公司	该供应商提供的10千伏柱上变压器台成套设备经检测发现JP柜布线、操作性能和功能、温升极限认证、短路耐受强度不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10千伏柱上变压器台成套设备
28	浙江置电非晶电气股份有限公司	该供应商提供的10千伏柱上变压器台成套设备经检测发现JP柜布线、操作性能和功能、短路耐受强度不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10千伏柱上变压器台成套设备

29	保定市满城顺达水泥制品有限公司	该供应商提供的环形混凝土电杆经检测发现保护层厚度、力学性能不符合标准要求。属于严重质量问题。	2020年9月27日-2021年9月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	环形混凝土电杆
30	河南瑞尔电气股份有限公司	该供应商提供的电能计量箱经检测发现计量箱外壳封闭防护等级验证不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	电能计量箱
31	河北拓普电气有限公司	该供应商提供的箱式变电站在2020年1月抽检中发现一般质量问题。	2020年5月29日-2020年11月29日在冀北公司集中规模招标箱式变电站标包中暂停中标资格。	箱式变电站
32	威海鲁能电气有限公司	该供应商提供的箱式变电站在2020年1月抽检中发现一般质量问题。	2020年5月29日-2020年11月29日在冀北公司集中规模招标箱式变电站标包中暂停中标资格。	箱式变电站
33	合肥ABB变压器有限公司	该供应商提供的箱式变电站在2019年12月抽检中发现一般质量问题。	2020年5月29日-2020年11月29日在冀北公司集中规模招标箱式变电站标包中暂停中标资格。	箱式变电站
34	扬州华鼎电器有限公司	该供应商提供的10kV柱上变压器台成套设备在2020年5月抽检中发现一般质量问题。	2020年5月29日-2020年11月29日在冀北公司集中规模招标10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格。	10kV柱上变压器台成套设备
35	伊发控股集团有限公司	该供应商提供的10kV柱上变压器台成套设备在2020年4月抽检中发现较严重质量问题。	2020年5月29日-2020年11月29日在冀北公司集中规模招标10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格。	10kV柱上变压器台成套设备
36	山东泰开箱变有限公司	该供应商供低压开关柜，经检测，布线、操作性能和功能、温升极限、机械碰撞、防护等级不符合标准要求。	2019年12月27日-2020年2月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	开关柜
37	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	该供应商供低压电力电缆，经检测，绝缘偏心度不符合标准要求。	2019年12月27日-2020年4月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	低压电力电缆

38	山东鲁控电力设备有限公司	该供应商供 10kV 柱上变压器台成套设备，经复测，短路耐受强度不符合标准要求。	2019 年 12 月 27 日-2020 年 4 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV 柱上变压器台成套设备
39	浙江天正电气股份有限公司	该供应商供 10kV 柱上断路器，经复测，短时耐受电流、峰值耐受电流不符合标准要求。	2019 年 12 月 27 日-2020 年 6 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV 柱上断路器
40	杭州金泰塑业有限公司	该供应商供电缆保护管，经复测，落锤冲击不符合标准要求。	2019 年 12 月 27 日-2020 年 12 月 27 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	电缆保护管
41	山东锦华电力设备有限公司	该供应商箱式变电站，经检测，发现温升试验、高压开关装置的机械操作试验不符合标准要求。	2019 年 9 月 24 日-2019 年 11 月 24 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	箱式变电站
42	保定德乐普电器制造有限公司	该供应商供电能计量箱，经检测，发现静载能力试验和冲击载荷试验、静载能力试验后和冲击载荷试验后的防护等级验证不符合标准要求。	2019 年 9 月 24 日-2019 年 11 月 24 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	电能计量箱
43	山东电工豪迈节能科技有限公司	该供应商供 10kV 柱上变压器台成套设备，经检测，发现 JP 柜布线、操作性能和功能试验，机械碰撞试验，电气间隙和爬电距离验证，短时耐受强度，温升试验不符合标准要求。配电变压器短路承受能力试验不符合标准要求。	2019 年 9 月 24 日-2020 年 1 月 24 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV 柱上变压器台成套设备
44	河北华威电气设备科技有限公司	该供应商供 10kV 柱上变压器台成套设备，经复测，发现其中 JP 柜布线、操作性能和功能、箱体及铜材材质检查不符合标准要求。	列入黑名单 2 年，2019 年 6 月 18 日-2021 年 6 月 18 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类暂停中标资格。	所有物资品类
45	杭州联通管业有限公司	该供应商供电缆保护管，经检测，发现拉伸强度、断裂伸长率、公称壁厚、公称内径、压扁试验、环刚度试验、落锤冲击试验、维卡软化温度试验、密度检测等均不符合标准要求。	列入黑名单 2 年，2019 年 6 月 18 日-2021 年 6 月 18 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类暂停中标资格。	所有物资品类

46	北京一同宇科技股份有限公司	该供应商所供 JP 柜，经检测，六个月内累计两次发现布线、操作性能和功能、防护等级不合格，换货复检后仍不合格。	2019 年 4 月 30 日-2019 年 10 月 30 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	JP 柜
47	保定华森电力设备制造有限公司	该供应商供交流三相隔离开关，经检测六个月内累计两次发现机械操作试验、触头夹紧力测试不符合标准要求，后续抽检中又发现触头镀银层厚度不符合标准要求。	2019 年 4 月 30 日-2019 年 10 月 30 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV 隔离开关
48	四川广和同创电气有限公司 成都中源纵横科技有限公司 北京西能达科技有限公司	该三家供应商在招投标活动中围标串标。	列入黑名单 3 年，2019 年 4 月 30 日-2022 年 4 月 30 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类暂停中标资格。	所有物资品类
49	上海人民电气有限公司	该供应商供 10kV 柱上变压器台成套设备，多次发生抽检不合格情况，且拒不换货，不配合整改。	永久列入黑名单	所有物资品类
50	山东顺航管业有限公司	该供应商所供电缆保护管，多次抽检不合格，且迟迟不予换货，拒交检测费（六个月内累计四次）。	列入黑名单 18 个月，2018 年 11 月 28 日-2020 年 5 月 28 日在冀北公司集中规模招标电缆保护管标包中暂停中标资格。	所有物资品类
51	河北同泰电气设备有限公司	该供应商供 JP 柜六个月内累计三次抽检不合格，后续在两个项目单位的抽检中，又发现温升极限验证、防护等级验证试验不合格，换货后复测，发现温升试验、防护等级验证不符合标准要求。	列入黑名单 12 个月，2018 年 8 月 8 日-2019 年 8 月 8 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类暂停标资格。	所有物资品类
52	北京天域九五集团有限公司	该供应商供配电变压器，经检测，温升试验不符合标准要求。	2018 年 6 月 27 日-2018 年 8 月 27 日在冀北公司集中规模招标 10kV 变压器标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	10kV 变压器

53	保定市金士达电力设备有限公司	该供应商供 JP 柜六个月内累计三次抽检不合格，后续在抽检中，又发现一般检查、布线、操作性能和功能、温升试验以及防护等级验证试验不合格。	列入黑名单 1 年，2018 年 2 月 13 日-2019 年 2 月 13 日在冀北公司集中规模招标 JP 柜标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	所有物资品类
54	天美电气有限公司	该供应商所供 JP 柜，多次抽检不合格，换货后在两个项目单位的复检中，再次不合格。	列入黑名单 18 个月，2018 年 2 月 13 日-2019 年 8 月 13 日在冀北公司集中规模招标 JP 柜标包中暂停中标资格。	所有物资品类
55	冀东普天线缆有限公司	该供应商在资质能力核实过程中提供虚假报告。	列入黑名单，2017 年 11 月 10 日-2020 年 11 月 10 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类标包中停止中标资格。	所有物资品类
56	保定吉达电力设备有限公司	该供应商所供 10kV 架空绝缘导线，经检测，最薄绝缘厚度、综合拉断力、导体单线根数不合格。目前，该供应商拒不整改。	2017 年 9 月 21 日-2018 年 9 月 21 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类标包中暂停中标资格。	所有物资品类
57	永进电缆集团有限公司	该供应商所供 10kV 电力电缆，经检测，护套厚度、钢带厚度、绝缘厚度和直流电阻试验不合格。目前，该供应商拒不整改。	2017 年 9 月 21 日-2018 年 9 月 21 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类标包中暂停中标资格。	所有物资品类
58	威海鲁能电器有限公司	该供应商供箱变，经抽检，发现温升试验不合格。	2017 年 9 月 21 日-2017 年 11 月 21 日在冀北公司集中规模招标 10kV 箱式变电站标包中暂停中标资格。	箱式变电站
59	沪光集团有限公司	该供应商所供 10kV 油浸变压器，经检测短路承受能力试验不合格。目前，该供应商拒不整改。	2017 年 8 月 18 日-2018 年 8 月 18 日在冀北公司集中规模招标 10kV 变压器标包中暂停中标资格。	所有物资品类
60	圣特立集团有限公司	该供应商供电缆分支箱，经抽检，发现防护等级验证不合格。	2017 年 8 月 18 日-2017 年 10 月 18 日在冀北公司集中规模招标电缆分支箱标包中暂停中标资格。处理期间没有相应物资招标，处理时间顺延。	电缆分支箱

61	唐山福达电瓷有限公司	该供应商在国家电网公司 2017 年第一次配网材料协议库存招标采购中被确定为线路柱式瓷绝缘子包 03 的中标人但该供应商以投标报价过低，无法正常供货为由，拒绝按照中标结果签订采购合同	2017 年 6 月 30 日-2019 年 10 月 30 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类标包中取消中标资格。	所有物资品类
62	杭州安恒信息技术有限公司	该供应商在冀北公司 2016 年第二批其他服务招标采购中相互串通投标	2016 年 7 月 7 日-2019 年 7 月 7 日在冀北公司集中规模招标的所有物资品类中取消中标资格。	所有物资品类
63	北京匡恩网络科技有限公司	该供应商在冀北公司 2016 年第二批其他服务招标采购中相互串通投标	2016 年 7 月 7 日-2019 年 7 月 7 日在冀北公司集中规模招标的所有物资品类中取消中标资格。	所有物资品类
64	北京国舜科技股份有限公司	该供应商在冀北公司 2016 年第二批其他服务招标采购中相互串通投标	2016 年 7 月 7 日-2019 年 7 月 7 日在冀北公司集中规模招标的所有物资品类中取消中标资格。	所有物资品类
65	河北韩一电缆有限公司	该供应商所供 10kV 电力电缆，不能按合同交货期供货，经约谈后交货期一再推迟，严重影响工程项目进度。	2016 年 11 月 25 日-2017 年 3 月 25 日在冀北公司集中规模招标 10kV 电力电缆标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	10kV 电力电缆