

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	广州白云电器设备股份有限公司	柱上断路器在安徽公司2020年07月发现短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格, 属较严重质量问题, 6个月内累计出现1次较严重质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10(20)kV及以下断路器
2	西隆电缆有限公司	低压电力电缆在安徽公司2020年07月发现交联聚乙烯绝缘热延伸试验不合格, 属一般质量问题, 6个月内累计出现1次一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10(20)kV及以下电缆
3	江西利华电瓷制造有限公司	线路柱式瓷绝缘子在安徽公司2020年07月发现机械破坏负荷试验不合格, 属较严重质量问题, 6个月内累计出现1次较严重质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	绝缘子
4	安徽龙波电气有限公司	配电箱在安徽公司2020年07月发现短路耐受强度不合格, 属较严重质量问题, 6个月内累计出现1次较严重质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下配电箱(JP柜)
5	山东爱普电气设备有限公司	配电箱在安徽公司2020年07月发现短路耐受强度不合格, 属较严重质量问题, 6个月内累计出现1次较严重质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下配电箱(JP柜)
6	扬州德云电气设备集团有限公司	低压开关柜在安徽公司2020年07月发现防护等级不合格, 属一般质量问题, 6个月内累计出现1次一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下低压开关柜
7	山东红日东升科技有限公司	电缆分支箱在安徽公司2020年07月发现柜体材质不合格, 属一般质量问题, 6个月内累计出现1次一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下电缆附件
8	山东电力设备有限公司	10kV柱上变压器台成套设备的配电变压器在安徽公司2020年09月、10月发现短路承受能力试验不合格, 雷电冲击试验不合格, 属一般质量问题, 6个月内累计出现2次一般质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下变电成套设备
9	六安市顺达塑业有限公司	电缆保护管在安徽公司2020年07月发现维卡软化温度不合格, 属一般质量问题, 6个月内累计出现1次一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下电缆附件

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
10	瑞泰电气有限公司	线路柱式复合绝缘子在安徽公司2020年08月发现弯曲破坏负荷试验不合格, 属较严重质量问题, 6个月内累计出现1次较严重质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	绝缘子
11	河北凯天电力器材有限公司	耐张线夹-集束型在安徽公司2020年06月发现热镀锌层厚度试验不合格, 属一般质量问题, 6个月内累计出现1次一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	金具
12	湖南湘能智能电器股份有限公司	柱上断路器在安徽公司2020年09月发现外施耐压试验不合格, 属较严重质量问题, 6个月内累计出现1次较严重质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10(20)kV及以下断路器
13	广东欧文特电气有限公司	柱上断路器在安徽公司2020年09月发现短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格, 属较严重质量问题, 6个月内累计出现1次较严重质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10(20)kV及以下断路器
14	安庆变压器有限公司	10kV变压器在安徽公司2020年09月发现空载损耗、负载损耗不合格, 属较严重质量问题, 6个月内累计出现1次较严重质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10(20)kV及以下变压器
15	醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司	线路柱式瓷绝缘子在安徽公司2020年09月发现机械破坏负荷试验不合格, 属较严重质量问题, 6个月内累计出现1次较严重质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	绝缘子
16	江西高强电瓷集团有限公司	交流盘形悬式瓷绝缘子在安徽公司2020年09月发现机电破坏负荷试验不合格, 属较严重质量问题, 6个月内累计出现1次较严重质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	绝缘子
17	安徽阜阳侨兴电气设备有限公司	配电箱在安徽公司2020年10月发现短路耐受强度不合格, 属较严重质量问题, 6个月内累计出现1次较严重质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下配电箱(JP柜)
18	安徽安耐特电气有限公司	配电箱在安徽公司2020年10月发现短路耐受强度不合格, 属较严重质量问题, 6个月内累计出现1次较严重质量问题, 不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下配电箱(JP柜)

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
19	安徽金马电气科技有限公司	配电箱在安徽公司2020年10月发现短路耐受强度不合格，属较严重质量问题，6个月内累计出现1次较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下配电箱（JP柜）
20	安徽金马电气科技有限公司	10kV柱上变压器台成套设备的配电变压器在安徽公司2020年10月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，6个月内累计出现1次较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下变电成套设备
21	安徽金马电气科技有限公司	电缆分支箱在安徽公司2020年10月发现防护等级不合格，属一般质量问题，6个月内累计出现1次一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下电缆附件
22	莱芜鲁能开源集团电器有限公司	电缆分支箱在安徽公司2020年10月发现防护等级不合格，属一般质量问题，6个月内累计出现1次一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下电缆附件
23	安徽永信电力器材有限公司	锥形水泥杆在安徽公司2020年08月发现力学性能试验不合格，属较严重质量问题，6个月内累计出现1次较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	水泥杆
24	巢湖市新宇电力器材销售有限责任公司	锥形水泥杆在安徽公司2020年08月发现保护层厚度和力学性能试验不合格，属较严重质量问题，6个月内累计出现1次较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	水泥杆
25	上海海雄电气成套设备有限公司	一二次融合成套柱上断路器在安徽公司2020年7月发现短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格，属较严重质量问题，6个月内累计出现1次较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下变电成套设备
26	福建裕能电力成套设备有限公司	一二次融合成套柱上断路器在安徽公司2020年8月发现短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格，属较严重质量问题，6个月内累计出现1次较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下变电成套设备
27	萍乡萍瓷出口电瓷有限责任公司	供应安徽公司的线路柱式瓷绝缘子在2020年6月发现机械破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。该供应商已于2020年5月1日-2020年10月31日在配网设备协议库存瓷绝缘子标包中暂停中标资格，目前原处理期满，按照2020年《细则》对其未被处理过的不良行为进行统计，按照最严重的不良行为进行处理。	2020年11月1日-2021年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格	绝缘子

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
28	宁波球冠电缆股份有限公司	供应安徽公司的低压电力电缆在2020年5月发现交联聚乙烯绝缘热延伸试验不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10（20）电缆
29	上海一电集团有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
30	莱芜鲁能开源集团电器有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的JP柜在2020年6月发现柜体厚度不合格，属较一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
31	浙江永固输配电设备有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年6月发现空载损耗、负载损耗、温升试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
32	安徽波瑞电气有限公司	供应安徽公司的柱上断路器在2020年6月发现机械特性试验不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10（20）kV断路器
33	安庆变压器有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月、6月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
34	蓉中电气股份有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月、6月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
35	合肥华威自动化有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年6月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
36	安徽天赢电气成套设备制造有限公司	供应安徽公司的配电箱在2020年6月发现短路耐受强度不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存综合配电箱

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
37	无锡市黄浦电线电缆有限公司	供应安徽公司的电力电缆在2020年6月发现结构尺寸检查不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10（20）电缆
38	无锡市光环电线电缆有限公司	供应安徽公司的低压电力电缆在2020年6月发现结构尺寸检查不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10（20）电缆
39	上海兆邦电力器材有限公司	供应安徽公司的线路柱式复合绝缘子在2020年6月发现弯曲破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存复合绝缘子
40	霍邱县马店水泥制品厂	供应安徽公司锥形水泥杆在2020年7月发现内外表面漏筋，内表面混凝土塌落，挠度试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存水泥杆
41	瑞泰电气有限公司	供应安徽公司的线路柱式复合绝缘子在2020年5月发现弯曲破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存复合绝缘子
42	安徽电缆股份有限公司	供应安徽公司的低压电力电缆在2020年4月发现结构尺寸检查不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10（20）电缆
43	安徽安耐特电气有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
44	安徽广远电器有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
45	奥顿电气有限公司	供应安徽公司变电成套设备中的JP柜在2020年1月发生柜体厚度不合格，属较严重质量问题。供应安徽公司变电成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年4月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
46	昊诚集团有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
47	河北天域九五电气有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
48	金冠电气股份有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现负载损耗测量不合格，短路承受能力试验不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
49	科润智能控制股份有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
50	科润智能控制股份有限公司	供应安徽公司的10kV变压器在2020年6月发现短路承受能力试验不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10（20）kV配变
51	台力电气有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现空载损耗、负载损耗、温升试验、短路承受能力试验不合格，属严重质量问题，不合格积分为4分。	2020年8月1日-2021年7月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
52	特变电工衡阳变压器有限公司	供应安徽公司10kV柱上变压器台成套设备中的配变在2020年5月发现短路承受能力试验不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
53	无锡市新阳光电缆有限公司	供应安徽公司的架空绝缘导线在2020年5月发现20℃导体直流电阻试验不合格，交联聚乙烯绝缘热延伸试验（200℃）不合格，属较严重质量问题，不合格积分为2分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10（20）导地线
54	武汉东风盛兰电缆有限公司	供应安徽公司的低压电力电缆在2020年5月发现导体直流电阻不合格，属一般质量问题，不合格积分为1分。	2020年8月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10（20）电缆

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
55	上海德力西集团有限公司	供应安徽公司的线路柱式复合绝缘子在2020年4月发生弯曲破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题。	2020年5月1日-2020年8月31日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存复合绝缘子
56	南京电气（集团）有限责任公司	供应安徽公司的线路柱式复合绝缘子弯曲破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题，已于2020年4月1日-2020年7月31日在安徽公司配网设备协议库存复合绝缘子标包中暂停中标资格。处理期内，供应安徽公司的线路柱式复合绝缘子在2020年4月再次发生弯曲破坏负荷试验不合格问题。	2020年4月1日-2021年1月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存复合绝缘子
57	江苏东恒电力器材有限公司（原江苏标诚电力器材有限公司）	2017年，供应安徽公司的电缆保护管，抽检发现结构尺寸不合格，供应商多次整改不合格。	2019年8月21日-2021年6月20日在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格； 2021年6月21日-2022年6月20日在安徽公司招标中列入黑名单。	电缆保护管
58	汇海电工有限公司（原山东欧玛嘉宝电气科技有限公司）	供应安徽公司变电成套设备中的JP柜在2020年1月发生柜体材质厚度不合格，属较严重质量问题。	2020年4月1日-2020年7月31日在安徽公司招标中暂停中标资格，目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存变电成套设备
59	武汉莱恩输变电设备股份有限公司	供应安徽公司的交流棒形悬式复合绝缘子在2020年1月发生尺寸检查不合格，属一般质量问题。	2020年4月1日-2020年5月31日在安徽公司招标中暂停中标资格，目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存复合绝缘子
60	安徽明都电气有限公司	2019年6月抽检中，供应国网安徽公司的电缆分支箱物防护等级检验不合格，属一般质量问题。	2019年11月1日-2019年12月31日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
61	安徽双诚电线电缆有限公司	供应商供应阜阳城郊供电公司10kV柴沟06线刘小寨中心村二期新建等工程集束绝缘导线225千米，不按期交货，且多次催货均无结果。目前该供应商既不能供货也不同意解除合同，一拖再拖已严重影响工程。	2019年6月21日-2020年6月20日在安徽公司招标中列入黑名单，目前供应商整改未完成，继续列入黑名单。	所有品类
62	北京八达电缆管有限公司	物资质量抽检中，样品外观尺寸检查、压扁试验、落锤冲击试验不合格	2019年8月21日-2019年12月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
63	杭州浩飞管业有限公司	2019年8月抽检中，供应国网安徽公司的电缆保护管尺寸检查、环刚度检测不合格，属较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存电缆附件

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
64	合肥高压开关有限公司	10kV开关柜断路器触头镀银层厚度不合格、温升试验不合格、柜内绝缘件送检单次余焰时间检测结果不合格。	2019年4月21日-2021年4月20日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
65	吉林泷鑫电气设备有限公司	物资质量抽检中，样品镀锌层试验不合格	2019年8月21日-2019年10月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存复合绝缘子
66	江苏其厚智能电气设备有限公司	2019年6月抽检中，供应国网安徽公司的10kV柱上变压器台成套设备中的变压器短路承受能力试验不合格，属一般质量问题。	2019年11月1日-2019年12月31日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存变电成套设备
67	山东达驰电气有限公司	2019年7月抽检中，供应国网安徽公司的10kV变压器空载损耗试验项目不合格，属较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存10（20）kV配变
68	苏州东亚电力设备有限公司	物资质量抽检中，样品压扁试验和公差内径允许偏差不合格，供应商多次整改不通过。	2020年6月21日-2021年6月20日在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格	电缆保护管
69	宿迁市博大科技有限公司	2017年，供应安徽公司的电缆保护管抽检发现公称内径允许偏差不合格，2017年11月6日-2018年1月5日，在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格。处理期满，供应商整改不合格，2019年8月21日-2019年12月20日，在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格。项目单位多次督促，供应商拒不整改，2019年12月21日-2020年12月20日，在安徽公司招标中列入黑名单。供应商整改不合格，2020年12月21日-2022年12月20日，在安徽公司招标中列入黑名单。	2019年12月21日-2022年12月20日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
70	浙江谷元电力科技有限公司	供应商供应国网太和县供电公司的电能计量箱、配电箱和柱上断路器物资，不按期交货，项目单位多次催货均无结果。且经省公司协调约谈后，供应商仍拒不整改，项目多次督促仍未供货。目前该供应商既不供货也不同意解除合同，一拖再拖已严重影响工程。	2020年1月1日-2020年12月31日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
71	安徽驰纬电力设备有限公司	2017年，供应安徽公司的电缆分支箱抽检不合格，2018年供应阜阳县公司高压开关柜，不按合同期供货且经多次催促仍不供货，严重延迟政府形象工程及里程碑计划。供应商至今仍未进行任何整改	2020年2月21日-2026年2月20日在安徽公司招标中列入黑名单处理	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
72	华盛电气集团有限公司	在安徽公司2018年抽检中，样品空载损耗和总损耗测量不合格，供应商至今验收未通过。。	2019年8月21日-2021年6月20日在安徽公司10kV变压器标包中暂停中标资格；2021年6月21日-2022年6月20日在安徽公司所有物资标包中列入黑名单处理。	10kV变压器
73	河南三三变压器股份有限公司	供应安徽宿州公司的变压器在2015年两次质量抽检中多项指标不合格，连续发生两起运行中变压器烧毁。供应商多次整改不合格，已在安徽公司所有物资标包中永久列入黑名单。	自2020年5月1日起在安徽公司招标中永久列入黑名单。	所有品类
74	山东爱普电气设备有限公司	供应国网安徽公司的10kV柱上变压器台成套设备中的变压器在2019年4月抽检发现空载试验不合格问题，已于2019年6月21日-12月20日在配网设备协议库存变电成套设备标包中暂停中标资格。处理期内，2019年7月抽检发现10kV柱上变压器台成套设备中的变压器短路承受能力试验不合格问题。	2019年12月21日-2020年12月20日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
75	杭州联城管业有限公司	2018年，该供应商的电缆保护管在安徽省公司安排抽检、宣城和合肥市公司自检中均发现质量问题，且在市公司发现质量问题后，不配合项目单位整改，拒不执行市公司处理意见。2019年，供应商同类产品6个月内发生2起质量问题，均是电缆保护管外观尺寸检查、密度测量、环刚度不合格。	2019年8月21日-2020年2月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存电缆附件