

国网福建省电力有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2022-3

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	湖南平高开关有限公司	该供应商供福建公司的10kV变压器（高效能），在2021年12月28日检测中出现压力密封试验检定、短路承受能力试验、绕组电阻测量不合格，属于III级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分1分。	2022年03月14日-2022年09月13日在国网福建省电力有限公司实施招标的10（20）kV及以下变压器中暂停中标资格。	10（20）kV及以下变压器
2	三变科技股份有限公司	该供应商供福建公司的10kV变压器（高效能），在2021年12月17日检测中出现空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量、外施耐压试验不合格，属于III级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分1分。	2022年03月14日-2022年09月13日在国网福建省电力有限公司实施招标的10（20）kV及以下变压器中暂停中标资格。	10（20）kV及以下变压器
3	福州天泽电气有限公司	该供应商参加国网福建省电力有限公司2021年第一次电网及非电网零星物资框架竞争性谈判采购项目（分标编号：132156-9200000-0311包1-站房类消防备件）投标时，提供虚假的信息安全管理体系认证证书和信息技术服务管理体系认证证书，该投标人存在虚假投标行为。	2022年01月14日-2025年01月13日在公司系统招标采购中列入黑名单3年	所有品类
4	广东朗固实业有限公司	该供应商参加国网福建省电力有限公司2021年第一次电网及非电网零星物资框架竞争性谈判采购项目（分标编号：132156-2203002-0111包1-接地材料）投标时，提供虚假的制造商相关授权及资质文件，该投标人存在虚假投标行为。	2022年01月14日-2025年01月13日在公司系统招标采购中列入黑名单3年	所有品类
5	宁德市庆达再生资源回收利用有限公司	该供应商参加国网福建省电力有限公司泉州供电公司2021年第十一次非物资类授权竞争性谈判采购（项目名称：2021-2023年泉州公司本部及县公司废变压器油回收处置）过程中，专家评审发现宁德市庆达再生资源回收利用有限公司与福建广利丰环保科技有限公司的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同，为同一台电脑上传的投标文件，两家供应商存在相互串通投标的行为。	2022年01月14日-2025年01月13日在公司系统招标采购中列入黑名单3年	所有品类
6	福建广利丰环保科技有限公司	该供应商参加国网福建省电力有限公司泉州供电公司2021年第十一次非物资类授权竞争性谈判采购（项目名称：2021-2023年泉州公司本部及县公司废变压器油回收处置）过程中，专家评审发现宁德市庆达再生资源回收利用有限公司与福建广利丰环保科技有限公司的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同，为同一台电脑上传的投标文件，两家供应商存在相互串通投标的行为。	2022年01月14日-2025年01月13日在公司系统招标采购中列入黑名单3年	所有品类
7	福州博佳贸易有限公司	该供应商供龙岩公司的架空绝缘导线，在2021年9月22日抽检中出现绝缘热延伸试验、老化前后绝缘的机械性能试验不合格，属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分2分。	2022年01月14日-2022年07月13日在国网福建省电力有限公司实施招标的架空绝缘导线中暂停中标资格。	架空绝缘导线
8	江西变电设备有限公司	该供应商供漳州地区的配电变压器，在2021年10月16日抽检中出现空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量和绝缘液试验不合格，属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分2分。	2022年01月14日-2022年07月13日在国网福建省电力有限公司实施招标的10（20）kV及以下变压器中暂停中标资格。	10（20）kV及以下变压器
9	北京和信瑞通电力技术股份有限公司	该供应商供中心库的一二次融合柱上断路器，在2021年9月17日抽检中出现机械寿命试验不合格，属于III级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分1分。	2022年01月14日-2022年07月13日在国网福建省电力有限公司实施招标的一二次融合成套柱上断路器中暂停中标资格。	一二次融合成套柱上断路器
10	保定阳光电力设备有限公司	该供应商供中心库的10kV三相隔离开关，在2021年10月8日抽检中出现绝缘子扭转试验不合格，属于III级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分1分。	2022年01月14日-2022年07月13日在国网福建省电力有限公司实施招标的10（20）kV及以下隔离开关中暂停中标资格。	10（20）kV及以下隔离开关
11	福州鼎亿信息技术有限公司	该供应商供福建公司的井盖未按合同约定品牌供货。	2022年01月14日-2023年01月13日在国网福建省电力有限公司实施招标的井盖中暂停中标资格。	井盖
12	浙江省建设工程机械集团有限公司	该供应商参加国网福建省电力有限公司2021年第一次物资招标采购项目（分标编号：132101-2209071-9901包1-抱杆）过程中，专家评审发现浙江省建设工程机械集团有限公司和浙江升蓝环保科技有限公司的近三年财务状况数据（2017-2019）、通讯地址高度一致，两家供应商存在相互串通投标的行为。	2021年11月01日-2024年10月31日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
13	浙江升蓝环保科技有限公司	该供应商参加国网福建省电力有限公司2021年第一次物资招标采购项目（分标编号：132101-2209071-9901包1-抱杆）过程中，专家评审发现浙江省建设工程机械集团有限公司和浙江升蓝环保科技有限公司的近三年财务状况数据（2017-2019）、通讯地址高度一致，两家供应商存在相互串通投标的行为。	2021年11月01日-2024年10月31日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
14	山东省盛金缘电力器材有限公司（曾用名：山东省阳信一科电力器材有限公司）	该供应商参加国网福建省电力有限公司2021年第一次物资招标采购项目（分标编号：132101-1701018-9901包1-防火槽盒）过程中，专家评审发现邯郸市永年区和美电力设备有限公司提交的投标文件为山东省阳信一科电力器材有限公司投标文件，两家供应商存在相互串通投标的行为。	2021年11月01日-2024年10月31日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类

15	河北冀标新材料科技有限公司 (曾用名: 邯郸市永年区和美电力设备有限公司)	该供应商参加国网福建省电力有限公司2021年第一次物资招标采购项目(分标编号: 132101-1701018-9901包1-防火槽盒)过程中, 专家评审发现邯郸市永年区和美电力设备有限公司提交的投标文件为山东省阳信一科电力器材有限公司投标文件, 两家供应商存在相互串通投标的行为。 该供应商参加国网福建省电力有限公司2021年第三次物资招标采购项目(分标编号: 132103-1408009-1099包1-电缆桥架)过程中, 专家评审发现河北冀标新材料科技有限公司提交的投标文件中的“‘重法纪、讲诚信、提质量’承诺函”为山东吉极电力有限公司的文件, 两家供应商存在相互串通投标的行为。	2021年11月01日-2024年10月31日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
16	山东吉极电力有限公司	该供应商参加国网福建省电力有限公司2021年第三次物资招标采购项目(分标编号: 132103-1408009-1099包1-电缆桥架)过程中, 专家评审发现河北冀标新材料科技有限公司提交的投标文件中的“‘重法纪、讲诚信、提质量’承诺函”为山东吉极电力有限公司的文件, 两家供应商存在相互串通投标的行为。	2021年11月01日-2024年10月31日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
17	广东迦南通用设备有限公司	该供应商参加国网福建省电力有限公司2021年第三次物资招标采购项目(分标编号: 132103-1503013-1099包1-数据楼通风空调系统)投标时, 提供虚假的建筑机电安装工程专业承包资质证书, 该投标人存在虚假投标行为。	2021年11月01日-2024年10月31日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
18	厦门东晟信息工程监理有限公司	该供应商参加国网福建省电力有限公司2021年第四次工程服务招标采购(分标编号: 132164-9007001-1005包1-国网福建九地市调度数据网改造工程信息系统监理)过程中, 专家评审发现厦门东晟信息工程监理有限公司和陕西计用信息技术监理有限公司的投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同, 为同一台电脑上传的投标文件, 两家供应商存在相互串通投标的行为。	2021年11月01日-2024年10月31日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
19	陕西计用信息技术监理有限公司	该供应商参加国网福建省电力有限公司2021年第四次工程服务招标采购(分标编号: 132164-9007001-1005包1-国网福建九地市调度数据网改造工程信息系统监理)过程中, 专家评审发现厦门东晟信息工程监理有限公司和陕西计用信息技术监理有限公司的投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同, 为同一台电脑上传的投标文件, 两家供应商存在相互串通投标的行为。	2021年11月01日-2024年10月31日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
20	保定恒辉电气有限公司	该供应商供中心库的10kV柱上变压器台成套设备, 在2021年8月19日抽检中出现变压器压力密封试验和突发短路后雷电冲击试验不合格, 属于III级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分1分。	2021年11月01日-2022年04月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的10kV及以下变电成套设备中暂停中标资格。	10kV及以下变电成套设备
21	河南瑞尔电气股份有限公司	该供应商供中心库的10kV柱上变压器台成套设备, 在2021年8月11日抽检中出现变压器绝缘油介质损耗测量不合格, 属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分2分。	2021年11月01日-2022年04月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的10kV及以下变电成套设备中暂停中标资格。	10kV及以下变电成套设备
22	平高集团智能电气有限公司	该供应商供中心库的10kV柱上变压器台成套设备, 在2021年8月31日抽检中出现避雷器存在密封试验不合格, 属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分2分。	2021年11月01日-2022年04月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的10kV及以下变电成套设备中暂停中标资格。	10kV及以下变电成套设备
23	无锡江南电缆有限公司	该供应商供中心库的架空绝缘导线, 在2021年8月4日抽检中出现一般检查不合格, 属于III级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分1分。	2021年11月01日-2022年04月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的架空绝缘导线中暂停中标资格。	架空绝缘导线
24	北京建友工程造价咨询有限公司	该供应商在审核《莆永高速坎市A、B服务区充电站新建线路工程结算书》时, 未按照合同约定委派有资质的审核人员进行结算审核, 未能发现电缆结算单位错误且定额高套, 造成永定公司多支付施工费63.4015万元。	2021年11月01日-2022年04月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的服务中暂停中标资格。	服务
25	福州桂冠电力发展有限公司	该供应商编制的《莆永高速坎市A、B服务区充电站新建线路工程结算书》, 敷设电缆长度与竣工验收的工程量清单和杆塔明细表实际电缆长度严重不符、电缆敷设定额高套, 造成永定公司多支付施工费63.4015万元。	2021年11月01日-2022年04月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的服务中暂停中标资格。	服务
26	湖南兴华电瓷电器制造有限公司	该供应商供龙岩地区的线路柱式瓷绝缘子, 在2021年5月20日、2021年6月10日抽检中出现机电破坏负荷试验不合格, 属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分2分。	2021年11月01日-2022年04月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的绝缘子中暂停中标资格。	绝缘子
27	三明亿源电力工程建设有限公司	该供应商供宁德地区的电能计量箱, 在2021年6月9日抽检中出现一般检查不合格, 属于III级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分1分。	2021年11月01日-2022年04月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的电能计量箱中暂停中标资格。	电能计量箱
28	石家庄科林电气设备有限公司	该供应商供宁德地区的10kV箱式变电站, 在2021年8月12日抽检中出现雷电冲击试验不合格, 属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分2分。	2021年11月01日-2022年04月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的10(20)kV及以下箱变中暂停中标资格。	10(20)kV及以下箱变
29	福建裕能电力成套设备有限公司	该供应商供莆田地区的JP柜, 在2021年6月21日抽检中出现电击防护和保护电路完整性不合格, 属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分2分。	2021年11月01日-2022年04月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的10kV及以下配电箱(JP柜)中暂停中标资格。	10kV及以下配电箱(JP柜)

30	福建瑞能博尔电力设备有限公司	该供应商供应莆田地区的直流高压发生器，在2021年8月19日抽检过程中出现开机液晶屏无显示，属于III级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分1分。	2021年11月01日-2022年04月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的仪器仪表中暂停中标资格。	仪器仪表
31	郑州市三维配电设备有限公司	该供应商供三明地区的电能计量箱，在2021年6月21日抽检中出现断路器电气配置不符合标准要求，属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分2分。	2021年11月01日-2022年04月30日在国网福建省电力有限公司实施招标的电能计量箱中暂停中标资格。	电能计量箱
32	庆云柏赫电力器材有限公司	该供应商供漳州地区的电能计量箱，在2021年7月6日、2021年8月29日抽检中出现额定极限短路分析能力试验和在剩余电流条件下验证动作特性-基温空载试验不合格，均属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分4分。	2021年11月01日-2022年10月31日在国网福建省电力有限公司实施招标的电能计量箱中暂停中标资格。	电能计量箱
33	萍乡市芦溪县金洋电瓷制造有限公司	该供应商供南平地区的交流盘形悬式瓷绝缘子，在2021年4月15日抽检中出现机电破坏负荷试验不合格，属于II级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分2分。 处理期满未完成整改。	2021年8月5日-2022年2月4日在国网福建省电力有限公司实施招标的绝缘子中暂停中标资格。 未完成整改，延期处罚。	绝缘子
34	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	该供应商供宁德地区的低压开关柜，在2021年5月20日抽检中出现布线、操作性能和功能、柜体材质等检测不合格，属于III级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分1分。 处理期满未完成整改。	2021年8月5日-2022年2月4日在国网福建省电力有限公司实施招标的10kV及以下低压开关柜中暂停中标资格。 未完成整改，延期处罚。	10kV及以下低压开关柜
35	辽宁华聘电气有限公司	该供应商供厦门地区的低压开关柜，在2021年4月9日抽检中出现温升试验、防护等级、一般检查试验不合格，属于III级质量问题。6个月内供应商产品不合格累计积分1分。 处理期满未完成整改。	2021年8月5日-2022年2月4日在国网福建省电力有限公司实施招标的10kV及以下低压开关柜中暂停中标资格。 未完成整改，延期处罚。	10kV及以下低压开关柜
36	利德锐进电力设备(北京)有限公司	该供应商于2021年1月12日参加国网福建省电力有限公司2020年第五次设备材料流标增补招标采购项目(13205G批次)(分标编号:13205G-8812002-1099包1-降噪材料)投标时,提供虚假的产品检测报告,该投标人存在虚假投标行为。	2021年5月5日-2024年5月4日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
37	内蒙古博诺斯电子设备有限公司	该供应商于2021年1月12日参加国网福建省电力有限公司2020年第五次设备材料流标增补招标采购项目(13205G批次)(分标编号:13205G-8812002-1099包1-降噪材料)投标时,提供虚假的产品检测报告,该投标人存在虚假投标行为。	2021年5月5日-2024年5月4日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
38	山东鑫电华锐电子科技有限公司	该供应商于2021年1月12日参加国网福建省电力有限公司2020年第五次设备材料流标增补招标采购项目(13205G批次)(分标编号:13205G-8812002-1099包1-降噪材料)投标时,提供虚假的产品检测报告,该投标人存在虚假投标行为。	2021年5月5日-2024年5月4日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
39	天津诺易斯噪声振动工程技术有限公司	该供应商于2021年1月12日参加国网福建省电力有限公司2020年第五次设备材料流标增补招标采购项目(13205G批次)(分标编号:13205G-8812002-1099包1-降噪材料)投标时,提供虚假的产品检测报告,该投标人存在虚假投标行为。	2021年5月5日-2024年5月4日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
40	厦门立腾工贸有限公司	该供应商于2020年11月16日参加国网福建省电力有限公司2020年新建住宅小区供配电物资供应商参考目录资格审查项目(1320J1批次)(分标编号:1320J1-1106018-1002包1-电能计量箱(热镀锌钢板))投标。2020年12月26日,福建公司组织开展中标前现场复核时发现厦门立腾工贸有限公司提供的投标文件与现场核实结果不符,该投标人存在虚假投标行为。	2021年5月5日-2024年5月4日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
41	山东腾月电力工程有限公司(曾用名:滨州市腾月电气有限公司)	该供应商于2020年9月14日参加国网福建省电力有限公司2020年第二次配网物资协议库存招标采购项目(分标编号:1320AB-1408006-004包1-电缆保护管(BWFRP))投标。2020年9月30日,福建公司组织开展中标前现场复核时发现滨州市腾月电气有限公司提供的投标文件与现场核实结果不符,该投标人存在虚假投标行为。	2021年2月5日-2024年2月4日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
42	福建富源鸿大机电设备工程有限公司	该供应商在2020年5月11日参加国网福建省电力有限公司2020年第二批设备材料招标采购项目(分标编号:XMZB-WZ2002-173包2-中央空调系统(风冷型)、包3-中央空调系统(水冷型))时,提供的中国能效网查询结果与实际查询结果不符,存在虚假投标行为。	2020年8月5日-2023年8月4日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
43	福建点室建筑安装工程有限公司	该供应商在2020年5月11日参加国网福建省电力有限公司2020年第二批设备材料招标采购项目(分标编号:XMZB-WZ2002-173包2-中央空调系统(风冷型)、包3-中央空调系统(水冷型))时,提供的中国能效网查询结果与实际查询结果不符,存在虚假投标行为。	2020年8月5日-2023年8月4日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
44	福建冰河机电工程有限公司	该供应商在2020年5月11日参加国网福建省电力有限公司2020年第二批设备材料招标采购项目(分标编号:XMZB-WZ2002-173包3-中央空调系统(水冷型))时,提供的中国能效网查询结果与实际查询结果不符,存在虚假投标行为。	2020年8月5日-2023年8月4日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类

45	尤溪县壮壮科技有限公司	在2020年4月28日参加国网宁德供电公司2020年第四批第3次项目竞争性谈判（项目编号NDFW2020GJT030011）过程中，专家评审发现尤溪县壮壮科技有限公司和尤溪县倍增科技服务有限公司两家的最终报价盖章均为“尤溪县倍增科技服务有限公司”印章，两家供应商存在相互串通投标的行为。	2020年8月5日-2023年8月4日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
46	尤溪县倍增营林服务有限公司（曾用名：尤溪县倍增科技服务有限公司）	在2020年4月28日参加国网宁德供电公司2020年第四批第3次项目竞争性谈判（项目编号NDFW2020GJT030011）过程中，专家评审发现尤溪县壮壮科技有限公司和尤溪县倍增科技服务有限公司两家的最终报价盖章均为“尤溪县倍增科技服务有限公司”印章，两家供应商存在相互串通投标的行为。	2020年8月5日-2023年8月4日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
47	上海赛逸自动化科技有限公司	上海赛逸自动化科技有限公司在参与国网福建省电力有限公司2019年第五批设备材料招标采购项目（分标编号：XMZB-WZ1905-255包1-主控桌及办公桌）中提供虚假信息。	2020年3月2日-2023年3月2日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
48	福建省华泰电务安装工程有限公司	福建省华泰电务安装工程有限公司在参与国网福建省电力有限公司2019年第六批工程服务类项目（招标编号：FJZB-2019-06-TKSG-DK）中提供虚假信息。	2020年3月2日-2023年3月2日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
49	三明市东凌工贸有限公司	该供应商在参与厦门供电公司铁件招标采购过程中，存在串标行为。	2019年6月26日-2022年6月25日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
50	厦门杭仪工贸有限公司	该供应商在参与厦门供电公司铁件招标采购过程中，存在串标行为。	2019年6月26日-2022年6月25日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
51	漳州捷美电业设备有限公司	该供应商在参与厦门供电公司铁件招标采购过程中，存在串标行为。	2019年6月26日-2022年6月25日在公司系统招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
52	陕西福星电网设备有限公司	该供应商2017年供应福建公司的电能计量箱因为质量问题被暂停中标资格，处理期满一年后仍未完成整改。福建公司于2020年8月将其列入黑名单1年。现处理期满，供应商仍未完成整改。	2021年8月6日-2022年8月5日在公司系统招标采购中列入黑名单1年。	所有品类
53	永进电缆集团有限公司	该供应商供2017年福建省的10kV电力电缆、10kV架空绝缘导线和低压电力电缆因供货问题被暂停中标资格，处理期满一年后仍未完成整改。福建公司于2020年8月将其列入黑名单1年。现处理期满，供应商仍未完成整改。	2021年8月6日-2022年8月5日在公司系统招标采购中列入黑名单1年。	所有品类
54	北京圣华亿源电力科技发展有限公司	中标后经专家现场资质能力核实，该公司的投标文件所列的主要工装、检测设备、技术人员、生产厂房均属于四平线路器材厂，与投标文件不相符，存在提供虚假信息或证明文件的行为。 被总部列入永久黑名单。	对该公司自2016年6月22日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
55	莱州市虹桥电力设备有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
56	上海东海电气(集团)股份有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
57	有能集团有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
58	兴乐集团有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
59	北京国电四维电力技术有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
60	马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
61	漳州市裕拓机械有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
62	浙江开成电缆制造有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
63	河南开启电力实业有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
64	福建世纪电缆有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类

65	福建万晟管桩有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
66	天虹电气有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
67	江苏金波新材料科技有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
68	南安市电力器材有限责任公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
69	上海衡变实业有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
70	湘潭钢铁集团有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
71	武汉市易科电力科技有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
72	凤凰科技集团有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
73	上海翔腾电气设备有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
74	北京中电欧亚科技有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
75	宁波康兴电缆有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
76	奉新国光电气有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
77	南京巨冉电力设备制造有限公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
78	青海万立电气制造有限责任公司	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类
79	保定京保电力设备有限公司（曾用名：保定电力修造厂）	供应商在福建公司发生不良行为，处理期满一年仍未完成整改或不配合整改，该供应商目前未在ECP2.0注册，待供应商问题整改后再接受其注册。	限制性注册平台账户至整改完成。	所有品类