

国网安徽公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2022-3

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	安徽明都电气有限公司	2019年，该供应商供应安徽公司的电缆分支箱抽检不合格，至今未完成整改。经查实，该供应商目前已注销，不再具备履约能力。	自2021年02月01日起在安徽公司招标中永久列入黑名单	所有品类
2	安徽新伊科电力设备有限公司（原安徽驰纬电力设备有限公司）	2017年，供应安徽公司的电缆分支箱抽检不合格，2018年供应阜阳公司高压开关柜，不按合同同期供货且经多次催促仍不供货，严重延迟政府形象工程及里程碑计划。供应商至今仍未进行任何整改。	2020年02月21日-2026年02月20日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
3	波瑞电气有限公司	该供应商提供合肥供电公司大成西苑居配工程的低压开关柜于2020年7月23日投运，质保期1年（即至2021年7月22日）。2021年7月9日至10日，大成西苑小区3栋用户多次频繁停电。经现场排查，初步认为是该供应商的低压开关柜存在安全隐患质量问题。7月12日，合肥公司配网运营中心与供应商负责人联系，希望其配合进行问题故障查找，以便及时整改，但供应商不予配合，已于2021年8月1日至2022年1月31日在10kV及以下低压开关柜中暂停中标资格，目前处理期满，供应商仍未完成整改，继续暂停中标资格处理。	2022年02月01日-2023年01月31日在安徽公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	10kV及以下低压开关柜
4	阜阳三环电力器材有限公司	钢管杆（桩）在安徽公司2022年04月发现钢材规格尺寸不合格，属一般质量问题，6个月内累计出现1次一般质量问题，不合格积分为1分。	2022年08月01日-2023年01月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	铁塔
5	杭州浩飞管业有限公司	2019年10月，该供应商供应安徽公司的电缆保护管抽检不合格。安徽公司多次督促，供应商仍未整改，已于2021年2月1日至2022年1月31日列入黑名单处理。目前处理期满，供应商仍未完成整改，继续列入黑名单处理。	2022年02月01日-2023年01月31日在安徽公司招标中继续列入黑名单处理至整改完成	所有品类
6	河南三三变压器股份有限公司	供应安徽宿州公司的变压器在2015年两次质量抽检中多项指标不合格，连续发生两起运行中变压器烧毁。供应商多次整改不合格，自2020年5月1日起在在安徽公司所有物资标包中永久列入黑名单。	自2020年05月01日起在安徽公司招标中永久列入黑名单	所有品类
7	湖南兴诚电瓷电器有限公司	线路柱式瓷绝缘子在安徽公司2022年05月发现机械破坏负荷试验不合格，属一般质量问题，6个月内累计出现1次一般质量问题，不合格积分为1分。	2022年08月01日-2023年01月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	绝缘子
8	华盛电气集团有限公司	2018年，该供应商供应安徽公司的10kV变压器抽检不合格，至今未完成整改。2020年12月，供应商出具说明文件，因经营困难，公司已破产倒闭，不再具备履约能力，不能完成整改。	自2021年02月01日起在安徽公司招标中永久列入黑名单	所有品类
9	吉林泷鑫电气设备有限公司	2019年4月，该供应商供应安徽公司的线路柱式复合绝缘子抽检不合格。安徽公司多次督促，供应商仍未整改，已于2021年2月1日至2022年1月31日列入黑名单处理。目前处理期满，供应商仍未完成整改，继续列入黑名单处理。	2022年02月01日-2023年01月31日在安徽公司招标中继续列入黑名单处理至整改完成	所有品类

国网安徽公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2022-3

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
10	济南清河电气有限公司	10kV柱上变压器台成套设备在安徽公司2022年06月发现空载损耗和空载电流测量不合格,属一般质量问题,6个月内累计出现2次一般质量问题,不合格积分为2分。	2022年08月01日-2023年01月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下变电成套设备
11	江苏鸿翔电缆有限公司	低压电力电缆在安徽公司2021年12月发现绝缘和弹性体护套的热延伸试验不合格,属一般质量问题,6个月内累计出现1次一般质量问题,不合格积分为1分。	2022年05月01日-2022年10月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	10(20)kV及以下电缆
12	江苏红峰电缆集团有限公司	架空绝缘导线在安徽公司2022年01月发现导体直流电阻不合格,属较严重质量问题,6个月内累计出现1次较严重质量问题,不合格积分为2分。	2022年05月01日-2022年10月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	架空绝缘导线
13	江苏金圣电缆有限公司	架空绝缘导线在安徽公司2022年06月发现结构尺寸检查不合格,属一般质量问题,6个月内累计出现1次一般质量问题,不合格积分为1分。	2022年08月01日-2023年01月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	架空绝缘导线
14	江苏凯达电缆有限公司	架空绝缘导线在安徽公司2021年03月发现供应商偷工减料,中间段导体直流电阻不合格,且中间段截面比端头小5%以上。	2021年05月01日-2024年04月30日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
15	江西华仪电瓷有限公司	线路柱式瓷绝缘子在安徽公司2022年03月发现机械破坏负荷试验不合格,属一般质量问题,6个月内累计出现1次一般质量问题,不合格积分为1分。	2022年05月01日-2022年10月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	绝缘子
16	江西省萍乡电瓷电器厂	线路柱式瓷绝缘子在安徽公司2022年04月发现机械破坏负荷试验不合格,属较严重质量问题,6个月内累计出现1次较严重质量问题,不合格积分为2分。	2022年08月01日-2023年01月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	绝缘子
17	任丘市嘉华电讯器材有限公司	钢绞线在安徽公司2022年03月发现节径比试验不合格,属一般质量问题,6个月内累计出现1次一般质量问题,不合格积分为1分。	2022年05月01日-2022年10月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	导地线
18	山东恒威电力设备有限公司	10kV柱上变压器台成套设备在安徽公司2022年06月发现绕组电阻测量不合格,属一般质量问题,6个月内累计出现1次一般质量问题,不合格积分为1分。	2022年08月01日-2023年01月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下变电成套设备
19	山东泰莱电气股份有限公司	10kV柱上变压器台成套设备在安徽公司2022年02月发现短路承受能力试验不合格,属一般质量问题,6个月内累计出现1次一般质量问题,不合格积分为1分。	2022年05月01日-2022年10月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	10kV及以下变电成套设备
20	宿迁市博大科技有限公司	2017年,供应安徽公司的电缆保护管抽检发现公称内径允许偏差不合格,2017年11月6日-2018年1月5日,在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格。处理期满,供应商整改不合格,2019年8月21日-2019年12月20日,在安徽公司电缆保护管标包中暂停中标资格。项目单位多次督促,供应商拒不整改,2019年12月21日-2020年12月20日,在安徽公司招标中列入黑名单。供应商整改不合格,2020年12月21日-2022年12月20日,在安徽公司招标中列入黑名单。	2020年12月21日-2022年12月20日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类

国网安徽公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2022-3

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
21	武汉东风盛兰电缆有限公司	低压电力电缆在安徽公司2021年3月发现发现3起供应商偷工减料，中间段导体直流电阻不合格，且中间段导体根数比端头少2根及以上。	2021年05月01日-2024年04月30日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
22	徐州三元杆塔有限公司	锥形水泥杆在安徽公司2022年06月发现外观质量及尺寸偏差、混凝土强度检测不合格，属一般质量问题，6个月内累计出现1次一般质量问题，不合格积分为1分。	2022年08月01日-2023年01月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	水泥杆
23	浙江伏尔特电器有限公司	交流三相隔离开关在安徽公司2021年12月发现金属镀层检测不合格，属一般质量问题，6个月内累计出现2次一般质量问题，不合格积分为2分。	2022年05月01日-2022年10月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	10（20）kV及以下隔离开关
24	珠海康晋电气股份有限公司	2021年9月18日，在合肥荣盛华府一期居配工程送电过程中，该供应商的高压开关柜存在质量问题，导致上级开关跳闸。供应商售后服务不到位，未能第一时间处理现场质量问题，导致送电工期延误，对国网合肥供电公司造成严重影响。 2022年3月，该设备厂家对融湖公馆全所设备进行更换，并试验合格。2022年5月4日，融湖公馆再次发生爆炸事故，原因为设备故障。	2022年07月15日-2023年07月14日在安徽公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	10（20）kV及以下开关柜