

国网山西省电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2022-3				
序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	漯河汇力实业(集团)有限公司	供国网长治供电公司的10kV柱上变压器台成套设备，该供应商一直无法供货，不履行合同义务，存在不诚信行为。	2022年8月1日-2024年7月31日列入黑名单2年	所有品类
2	河北鸿翔电讯器材有限公司	供国网晋中供电公司导地线于2022年5月25日抽检不合格，存在一般质量问题，即Ⅲ级质量问题，不合格积分为1分。	2022年8月1日-2023年1月31日暂停中标资格6个月	导、地线
3	山西绿源电力通讯器材有限公司	供国网晋城供电公司锥形水泥杆于2022年5月27日抽检不合格，存在较严重质量问题，即Ⅱ级质量问题，不合格积分为2分。	2022年8月1日-2023年1月31日暂停中标资格6个月	水泥杆
4	长沙市泓泽电力技术有限公司	供国网朔州供电公司电能计量箱于2022年6月2日抽检不合格，存在一般质量问题，即Ⅲ级质量问题，不合格积分为1分。	2022年8月1日-2023年1月31日暂停中标资格6个月	电能计量箱
5	元工电气科技有限公司	供国网吕梁供电公司锥形水泥杆于2022年5月27日抽检不合格，存在较严重质量问题，即Ⅱ级质量问题，不合格积分为2分。	2022年8月1日-2023年1月31日暂停中标资格6个月	水泥杆
6	河南省华兴电瓷电器制造有限公司	供国网大同供电公司绝缘子于2022年5月18日抽检不合格，存在较严重质量问题，即Ⅱ级质量问题，不合格积分为2分。	2022年8月1日-2023年1月31日暂停中标资格6个月	绝缘子
7	河北高明电缆有限公司	供国网临汾供电公司导地线于2022年6月7日抽检不合格，存在一般质量问题，即Ⅲ级质量问题，不合格积分为1分。	2022年8月1日-2023年1月31日暂停中标资格6个月	导、地线
8	应县源达制杆股份有限公司	供国网忻州供电公司的锥形水泥杆于2022年6月28日抽检不合格，存在较严重质量问题，即Ⅱ级质量问题，不合格积分为2分。	2022年8月1日-2023年1月31日暂停中标资格6个月	水泥杆
9	山西园林古建筑有限公司	2022年2月22日，国网山西省电力公司2022年第一次服务框架公开招标采购期间，山西园林古建筑有限公司开标文件中加盖的公章及文件内容均为“浩宸建设科技有限公司”，实为浩宸建设科技有限公司的开标文件；浩宸建设科技有限公司递交的光盘开标文件封面为“浩宸建设科技有限公司”，且开标文件内容为该单位开标文件，存在投标人相互串通投标行为。	2022年5月1日-2025年4月30日列入黑名单3年	所有品类

10	山西臣霖建筑工程有限公司	2022年2月22日，国网山西省电力公司2022年第一次服务框架公开招标采购期间，山西臣霖建筑工程有限公司的光盘文件封面加盖公章为“山西臣霖建筑工程有限公司”，但光盘文件封面投标人名称为“山西韩岳建筑工程有限公司”；山西韩岳建筑工程有限公司的光盘文件封面加盖公章、光盘文件封面投标人名称均为该公司名称，存在投标人相互串通投标行为。	2022年5月1日-2025年4月30日列入黑名单3年	所有品类
11	山西韩岳建筑工程有限公司	2022年2月22日，国网山西省电力公司2022年第一次服务框架公开招标采购期间，山西臣霖建筑工程有限公司的光盘文件封面加盖公章为“山西臣霖建筑工程有限公司”，但光盘文件封面投标人名称为“山西韩岳建筑工程有限公司”；山西韩岳建筑工程有限公司的光盘文件封面加盖公章、光盘文件封面投标人名称均为该公司名称，存在投标人相互串通投标行为。	2022年5月1日-2025年4月30日列入黑名单3年	所有品类
12	华驰电气有限公司	供国网吕梁供电公司的低压开关柜, 2022年3月30日抽检不合格，存在较严重质量问题，即II级质量问题，不合格积分为2分。	2022年5月1日-2022年10月31日暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下开关柜
13	河南森源电气股份有限公司	供国网朔州供电公司的10kV高压开关柜, 2022年3月30日抽检不合格，存在较严重质量问题，即II级质量问题，不合格积分为2分。	2022年5月1日-2022年10月31日暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下开关柜
14	北京科锐配电自动化股份有限公司	供国网吕梁供电公司的10kV柱上变压器台成套设备, 2022年3月30日抽检不合格，存在较严重质量问题，即II级质量问题，不合格积分为2分。	2022年5月1日-2022年10月31日暂停中标资格6个月	10kV及以下变电成套设备

15	河南省森电电力设备股份有限公司	供国网长治供电公司的10kV柱上变压器台成套设备,与投标技术规范响应中组部件不一致,存在更换合同约定或投标文件承诺的组部件的行为。	2022年5月1日-2023年4月30日暂停中标资格12个月	10kV及以下变电成套设备
16	山西思诺电气有限公司	供国网长治供电公司的10kV柱上变压器台成套设备,与投标技术规范响应中组部件不一致,存在更换合同约定或投标文件承诺的组部件的行为。	2022年5月1日-2023年4月30日暂停中标资格12个月	10kV及以下变电成套设备
17	特变电工沈阳变压器集团有限公司	供国网长治供电公司的10kV柱上变压器台成套设备,与投标技术规范响应中组部件不一致,存在更换合同约定或投标文件承诺的组部件的行为。	2022年5月1日-2023年4月30日暂停中标资格12个月	10kV及以下变电成套设备
18	南京苏特电气股份有限公司	供国网山西超高压变电分公司的串联谐振装置,该供应商一直无法供货,影响工程进度,存在延期交货行为。	2022年5月1日-2022年10月31日暂停中标资格6个月	高压试验仪器
19	无锡市电力变压器有限公司	供国网朔州供电公司冬奥会提升工程的10kV柱上变压器台成套设备,该供应商一直无法供货,影响工程进度,存在延期交货行为。	2022年5月1日-2022年10月31日暂停中标资格6个月	10kV及以下变电成套设备
20	华立科技股份有限公司	供国网朔州供电公司冬奥会提升工程的电能计量箱,该供应商一直无法供货,影响工程进度,存在延期交货行为。	2022年5月1日-2022年10月31日暂停中标资格6个月	电能计量箱

21	启源电气股份有限公司	供国网朔州供电公司冬奥会提升工程的架空绝缘导线，该供应商一直无法供货，影响工程进度，存在延期交货行为。	2022年5月1日-2022年10月31日暂停中标资格6个月	架空绝缘导线
22	兴胜山鹰线缆有限公司	供国网朔州供电公司冬奥会提升工程的架空绝缘导线，该供应商一直无法供货，影响工程进度，存在延期交货行为。	2022年5月1日-2022年10月31日暂停中标资格6个月	架空绝缘导线
23	启源电气股份有限公司	供国网晋城供电公司的低压电力电缆, 2021年12月20日抽检不合格，存在一般质量问题，即III级质量问题，不合格积分为1分。已于2022年1月15日-2022年7月14日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2022年7月15日起继续暂停中标资格	10（20）kV及以下电缆
24	河北茂嘉电力器材制造有限公司	2021年11月8日-11月12日，国网山西省电力公司2021年第二次配网物资协议库存招标采购项目评标期间，山东驰讯钢结构有限公司提供的投标文件内容为河北茂嘉电力器材制造有限公司，且提供的投标文件加盖了上述双方的印章，存在投标人相互串通投标行为。	2022年1月15日-2025年1月14日列入黑名单3年	所有品类
25	山东驰讯钢结构有限公司	2021年11月8日-11月12日，国网山西省电力公司2021年第二次配网物资协议库存招标采购项目评标期间，山东驰讯钢结构有限公司提供的投标文件内容为河北茂嘉电力器材制造有限公司，且提供的投标文件加盖了上述双方的印章，存在投标人相互串通投标行为。	2022年1月15日-2025年1月14日列入黑名单3年	所有品类
26	山东百名电力有限公司	2021年11月17日，国网山西省电力公司2021年第二次配网物资协议库存招标采购项目中标候选人公示期间，山东百名电力在投标文件中提供了质量管理体系认证证书（证书编号为2842020Q50046R0M）；经全国认证认可信息公共服务平台查询，山东百名电力有限公司所提供的证书编号2842020Q50046R0M的证书为四川帝威建筑工程有限公司所有，存在弄虚作假行为。	2022年1月15日-2025年1月14日列入黑名单3年	所有品类

27	启迪人才测评技术（北京）有限公司	2021年8月24日，国网山西省电力公司2021年新增第一次服务类竞争性谈判采购评标期间，启迪人才测评技术（北京）有限公司和北京飞思特信息技术有限公司两家供应商递交的投标文件混装，存在投标人相互串通投标行为。	2022年1月15日-2025年1月14日列入黑名单3年	所有品类
28	北京飞思特信息技术有限公司	2021年8月24日，国网山西省电力公司2021年新增第一次服务类竞争性谈判采购评标期间，北京飞思特信息技术有限公司和启迪人才测评技术（北京）有限公司两家供应商递交的投标文件混装，存在投标人相互串通投标行为。	2022年1月15日-2025年1月14日列入黑名单3年	所有品类
29	山西万隆信达商贸有限公司	2021年8月31日-9月2日，国网山西省电力公司2021年第二次零星物资框架公开竞争性谈判采购项目评审期间，山西万隆信达商贸有限公司和山西中泰卓瑞家具装饰有限公司两家供应商递交的投标文件混装，存在投标人相互串通投标行为。	2021年11月1日-2024年10月31日列入黑名单3年	所有品类
30	山西中泰卓瑞家具装饰有限公司	2021年8月31日-9月2日，国网山西省电力公司2021年第二次零星物资框架公开竞争性谈判采购项目评审期间，山西中泰卓瑞家具装饰有限公司和山西万隆信达商贸有限公司两家供应商递交的投标文件混装，存在投标人相互串通投标行为。	2021年11月1日-2024年10月31日列入黑名单3年	所有品类
31	山西合力叉车有限责任公司	该供应商提供给国网晋中供电公司轮式自行机械车, 叉车，在招标技术规范中“技术性能要求”第11行的行驶速度（满载）的“招标人要求值”为 ≥ 30 km/h，投标人的响应值为“ ≥ 30 km/h”，投标人的实际供货值为“26”。2. 招标技术规范中“技术性能要求”第11行的提升速度（空载/满载）的“招标人要求值”为 $\geq 540/550/s$ ，投标人的响应值为“ $\geq 540/550/s$ ”，投标人的实际供货值为“530/500”。因此所供货物不满足投标人响应值，不满足技术参数，且不满足招标文件要求。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2022年5月1日起继续暂停中标资格	车辆
32	上海敬道电气有限公司	供国网晋中供电公司的10kV高压开关柜, 2021年7月21日抽检不合格，存在较严重质量问题，即II级质量问题，不合格积分为2分。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2022年5月1日起继续暂停中标资格	10（20）kV及以下开关柜
33	北京海基嘉盛科技有限公司	2021年5月11日-5月14日，国网山西省电力公司2021年第一次物资类集中规模招标采购项目评标期间，北京海基嘉盛科技有限公司和上海创景信息科技有限公司两家供应商递交的投标文件混装，存在投标人相互串通投标行为。	2021年8月1日-2024年7月31日列入黑名单3年	所有品类

34	上海创景信息科技有限公司	2021年5月11日-5月14日，国网山西省电力公司2021年第一次物资类集中规模招标采购项目评标期间，北京海基嘉盛科技有限公司和上海创景信息科技有限公司两家供应商递交的投标文件混装，存在投标人相互串通投标行为。	2021年8月1日-2024年7月31日列入黑名单3年	所有品类
35	山西华沣源科技有限公司	2021年5月11日-5月14日，国网山西省电力公司2021年第一次物资类集中规模招标采购项目评标期间，山西华沣源科技有限公司递交的投标文件内容为山西渤印贸易有限责任公司投标文件，存在投标人相互串通投标行为。	2021年8月1日-2024年7月31日列入黑名单3年	所有品类
36	山西渤印贸易有限责任公司	2021年5月11日-5月14日，国网山西省电力公司2021年第一次物资类集中规模招标采购项目评标期间，山西华沣源科技有限公司递交的投标文件内容为山西渤印贸易有限责任公司投标文件，存在投标人相互串通投标行为。	2021年8月1日-2024年7月31日列入黑名单3年	所有品类
37	北京合锐赛尔电力科技股份有限公司	供国网忻州供电公司的电缆分支箱, 2021年5月14日抽检不合格，存在一般质量问题，即III级质量问题，不合格积分为1分。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2022年2月1日起继续暂停中标资格	电缆分支箱
38	锐洋集团东北电缆有限公司	供国网太原供电公司的低压电力电缆，2021年3月15日成盘线缆专项检测不合格，存在偷工减料诚信问题。	2021年5月1日-2024年4月30日列入黑名单3年	所有品类
39	河北金力电缆有限公司	供国网忻州供电公司的低压电力电缆，2021年3月19日成盘线缆专项检测不合格，存在偷工减料诚信问题。	2021年5月1日-2024年4月30日列入黑名单3年	所有品类
40	武汉东风盛兰电缆有限公司	供国网运城供电公司、国网朔州供电公司的架空绝缘导线，2020年10月抽检不合格，存在一般质量问题，即III级质量问题，不合格积分为1分。2021年3月19日成盘线缆专项检测不合格，存在偷工减料诚信问题。	2021年5月1日-2024年4月30日列入黑名单3年	所有品类
41	江苏万德力电缆有限公司	供国网晋中公司的低压电力电缆，2021年3月19日成盘线缆专项检测不合格，存在一般质量问题，即III级质量问题，不合格积分为1分。已于2021年5月1日-2021年10月30日暂停中标资格6个月。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2021年5月1日起继续暂停中标资格	10（20）kV及以下电缆

42	德勒科技有限公司	供国网晋中供电公司、国网阳泉供电公司的电缆分支箱, 2020年10月25日、2022年5月27日抽检不合格, 存在一般质量问题, 即Ⅲ级质量问题, 不合格积分为1分。已于2021年5月1日-2021年10月30日暂停中标资格6个月。处理期满, 供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2021年5月1日起继续暂停中标资格	电缆分支箱
43	山东华尚电气有限公司	供国网长治公司的10kV柱上变压器台成套设备, 2020年11月抽检不合格, 存在一般质量问题, 即Ⅲ级质量问题, 不合格积分为1分。已于2021年2月1日-2021年7月31日暂停中标资格6个月。处理期满, 供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2021年2月1日起继续暂停中标资格	10kV及以下变电成套设备
44	金三角电力科技股份有限公司	供国网运城公司的10kV柱上变压器台成套设备, 2020年9月抽检不合格, 存在较严重质量问题, 即Ⅱ级质量问题, 不合格积分为2分。已于2021年2月1日-2021年7月31日暂停中标资格6个月。处理期满, 供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2021年2月1日起继续暂停中标资格	10kV及以下变电成套设备
45	法拉迪电气有限公司	供山西运城公司的10kV柱上变压器台成套设备, 2020年9月抽检不合格, 存在一般质量问题, 即Ⅲ级质量问题, 不合格积分为1分。已于2021年2月1日-2021年7月31日暂停中标资格6个月。处理期满, 供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2021年2月1日起继续暂停中标资格	10kV及以下变电成套设备
46	南京普瑞电力科技有限公司	供国网太原公司的一二次融合成套柱上断路器, 2020年11月抽检不合格, 存在较严重质量问题, 即Ⅱ级质量问题, 不合格积分为2分。已于2021年2月1日-2021年7月31日暂停中标资格6个月。处理期满, 供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2021年2月1日起继续暂停中标资格	10kV及以下变电成套设备
47	太原市建工兴达工程有限公司	太原市建工兴达工程有限公司与山西杰兴源建设工程有限公司在参加国网山西省电力公司招标中, 投标文件相互混装, 视为投标人相互串通投标。	2020年11月1日-2023年10月31日暂停中标资格3年	所有品类
48	山西杰兴源建设工程有限公司	太原市建工兴达工程有限公司与山西杰兴源建设工程有限公司在参加国网山西省电力公司招标中, 投标文件相互混装, 视为投标人相互串通投标。	2020年11月1日-2023年10月31日暂停中标资格3年	所有品类
49	河南泰隆电力设备股份有限公司	供国网长治公司的10kV柱上变压器台成套设备, 2020年9月抽检不合格, 存在一般质量问题, 即3级问题, 不合格积分为1分。已于2020年11月1日-2021年4月30日暂停中标资格6个月。处理期满, 供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2020年11月1日起继续暂停中标资格	10kV及以下变电成套设备

50	沈阳力源电缆有限责任公司	配网设备协议库存10kV及以下电缆在国网太原供电公司抽检发现质量问题。已于2020年8月1日-2021年1月31日暂停中标资格6个月。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020年8月1日起继续暂停中标资格	10（20）kV及以下电缆
51	无锡市长城电线电缆有限公司	配网设备协议库存10kV及以下电缆在国网太原供电公司抽检发现质量问题。已于2020年8月1日-2021年1月31日暂停中标资格6个月。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020年8月1日起继续暂停中标资格	10（20）kV及以下电缆
52	江苏阳湖电缆有限公司	配网设备协议库存10kV及以下导地线在国网晋中供电公司抽检发现质量问题。已于2020年8月1日-2021年1月31日暂停中标资格6个月。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020年8月1日起继续暂停中标资格	导、地线
53	山西天成元电缆有限公司	抽检不合格：6个月内累计出现5次一般或较严重质量问题。	2020年5月1日-2023年4月30日列入黑名单3年	所有品类
54	重庆祥龙电气股份有限公司	供运城公司的10kV柱上变压器台成套设备, 抽检中发现:温升试验不合格, 机械碰撞试验不合格, 短路耐受强度试验不合格。已于2019年10月1日-2019年11月30日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年12月1日起继续暂停中标资格。	10kV及以下变电成套设备
55	辽宁易德实业集团有限公司	供长治公司的10kV柱上变压器台成套设备，抽检中发现：布线不合格；机械碰撞不合格；温升不合格。已于2019年10月1日-2019年11月30日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年12月1日起继续暂停中标资格。	10kV及以下变电成套设备
56	江西省赣西再生资源有限公司	该供应商中标废旧物资标包后，提出因对竞标价估算错误，成本过高无法履约，自愿放弃竞标结果。已于2019年8月15日-2021年8月14日列入黑名单2年。处理期满，供应商整改未完成，继续列入黑名单。	2019年8月15日起继续列入黑名单	所有品类
57	长治市容海宇安电气有限公司	供朔州公司的10kV柱上变压器台成套设备，2018年9月抽检中发现温升试验不合格；供长治公司的10kV柱上变压器台成套设备，2019年6月20日抽检中发现，防护等级、温升试验不合格。已于2019年2月1日-2019年5月31日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年6月1日起继续暂停中标资格。	10kV及以下变电成套设备

58	上海飞晶电气股份有限公司	供运城公司的10kV柱上变压器台成套设备，2018年7月17日抽检中发现，防护等级和温升试验不合格；供忻州公司的10kV柱上变压器台成套设备，2018年6月7日抽检中发现，防护等级和温升试验不合格。已于2018年10月9日-2019年2月8日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年2月9日起继续暂停中标资格。	10kV及以下变电成套设备
59	临汾市电力电缆有限责任公司	供晋中、朔州公司的架空绝缘导线和电力电缆延期交货，驻厂催交发现有生产能力却不履约。已于2018年10月9日-2019年10月8日列入黑名单。处理期满，供应商整改未完成，继续列入黑名单。	2019年10月9日起继续列入黑名单。	所有品类
60	河北燎源电讯器材有限公司	抽检中发现中心线直径、12根层的直径及其抗拉强度，镀层表面质量不合格。已于2018年4月1日-2018年5月31日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年6月1日起继续暂停中标资格。	导、地线
61	上海休伯康特能源设备有限公司	供朔州公司的JP柜，2017年11月抽检中发现，IPX4（防水）不合格。已于2017年12月16日-2018年2月15日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年2月16日起继续暂停中标资格。	10kV及以下配电箱（JP柜）
62	上海休伯康特能源设备有限公司	供山西公司的10kV变压器在2017年9月抽检中发现：突发短路试验不合格。已于2017年12月16日-2018年2月15日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年2月16日起继续暂停中标资格。	10（20）kV及以下变压器
63	牡丹江北方高压电瓷有限责任公司	供山西公司的绝缘子在2017年10月抽检中发现：锌层厚度不合格。已于2017年12月16日-2018年2月15日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年2月16日起继续暂停中标资格。	绝缘子
64	劲超电线电缆有限公司	供朔州公司的电缆抽检中出现电缆截面积不合格问题。已于2017年12月1日-2018年1月31日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年2月1日起继续暂停中标资格。	10（20）kV及以下电缆

65	山东广大铁塔有限公司	供省公司的铁塔抽检中发现镀锌质量存在问题。已于2017年10月1日-2017年11月30日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年12月1日起继续暂停中标资格。	铁塔
66	新疆新能天宁电工绝缘材料有限公司	供晋城公司的交流棒形悬式复合绝缘子，合同交货期为2017年1月3日，2017年6月20日完成供货。已于2017年10月1日-2017年11月30日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年12月1日起继续暂停中标资格。	绝缘子
67	河北千山钢业工程有限公司	供运城公司的铁附件，合同交货期为2017年6月12日，供应商因产能不足放弃执行合同。已于2017年10月1日-2019年9月30日列入黑名单。处理期满，供应商整改未完成，继续列入黑名单。	2019年10月1日起继续列入黑名单。	所有品类
68	郑州市金达电线电缆有限公司	3月24日山西省质监局网站发布《关于电网改造相关产品质量专项监督抽查结果的通报》中，该供应商电缆抽查结果为不合格。已于2017年6月1日-2017年11月30日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年12月1日起继续暂停中标资格。	10（20）kV及以下电缆
69	邢台春辉电缆有限公司	3月24日山西省质监局网站发布《关于电网改造相关产品质量专项监督抽查结果的通报》中，该供应商电缆抽查结果为不合格。已于2017年6月1日-2017年11月30日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年12月1日起继续暂停中标资格。	10（20）kV及以下电缆
70	天津天缆集团有限公司	3月24日山西省质监局网站发布《关于电网改造相关产品质量专项监督抽查结果的通报》中，该供应商电缆抽查结果为不合格。已于2017年6月1日-2017年11月30日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年12月1日起继续暂停中标资格。	10（20）kV及以下电缆
71	上海豫磊电线电缆有限公司	3月24日山西省质监局网站发布《关于电网改造相关产品质量专项监督抽查结果的通报》中，该供应商电缆抽查结果为不合格。已于2017年6月1日-2017年11月30日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年12月1日起继续暂停中标资格。	10（20）kV及以下电缆
72	山西新兴榆缆线缆有限公司	2017年3月24日山西省质监局网站发布《关于电网改造相关产品质量专项监督抽查结果的通报》中，该供应商电缆抽查结果为不合格。已于2017年6月1日-2017年11月30日暂停中标资格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年12月1日起继续暂停中标资格。	10（20）kV及以下电缆

73	石家庄市电瓷有限责任公司	供阳泉公司35kV黄统岭输变电工程的盘型悬式瓷绝缘子，2016年5月28日发生线路故障跳闸，原因是绝缘子击穿，瓷件和玛钢件分离。省电科院对该线路绝缘子进行抽检试验，共抽检8片，4片不合格，不合格率50%。2016年8月23日，阳泉公司派专人到该供应商厂址现场查验，工厂场地已经被拍卖进行楼盘开发，公司已无后续履约能力。已于2017年1月1日-2017年12月31日列入黑名单。处理期满，供应商整改未完成，继续列入黑名单。	2018年1月1日起继续列入黑名单。	所有品类
74	恒达富士电梯有限公司	供临汾公司的电梯，因供应商原因未完成安装，导致大楼竣工后长达10个月无法完成验收。已于2016年11月1日-2018年10月31日列入黑名单。处理期满，供应商整改未完成，继续列入黑名单。	2018年11月1日起继续列入黑名单。	所有品类
75	辽宁金环电缆有限公司	供省公司多个工程项目的电力电缆因供应商停产，不具备履约能力而无法供货。已于2015年11月1日-2016年10月31日列入黑名单。处理期满，供应商整改未完成，继续列入黑名单。	2016年11月1日起继续列入黑名单。	所有品类
76	山西埃波托斯消防设备有限公司	供多个供电公司的火灾报警系统，不能按照招标文件规定时间办理消防验收手续。已于2015年6月1日-2016年5月31日列入黑名单。处理期满，供应商整改未完成，继续列入黑名单。	2016年6月1日起继续列入黑名单。	所有品类