

附件1 国网江苏省电力有限公司关于供应商不良行为处理结果公示 编号：2022-3

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	安吉中电网络工程有限公司	整改未完成：2018年09月供江苏公司的电缆保护管产品，内径、壁厚、环刚度、密度、压扁试验、落锤冲击、维卡软化温度不合格，属于严重质量问题。六个月内累计出现1次严重质量问题、1次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年09月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存电缆附件
2	常州市新东方电缆有限公司	整改未完成：2017年07月供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，拉断力不合格，属于一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年10月30日-2017年12月29日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV及以下导地线
3	国能子金电缆南通有限公司	整改未完成：供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，因供应商原因延期交货或项目里程碑延期，被2个业主单位投诉，对工程项目造成一定影响的。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年06月14日-2017年08月13日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV及以下导地线
4	海盐变压器有限公司	抽检不合格：2019年09月，2019年10月供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，属于一般质量问题，较严重质量问题。六个月内累计出现3次较严重质量问题，2次一般质量问题。	2020年01月02日-2023年01月01日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
5	重庆星特龙实业有限公司	整改未完成：2018年09月供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸、维卡软化、密度测量不合格，属于较严重质量问题。同时，6个月内累计出现1次较严重质量问题、1次严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年09月06日在江苏公司招标中继续暂停中标至整改完成	配网设备协议库存电缆附件
6	杭州浩飞管业有限公司	整改未完成：2018年07月供江苏公司的电缆保护管产品，内径、壁厚不合格，属于一般质量问题。六个月内累计出现3次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年09月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存电缆附件
7	河北百思特电气有限公司	整改未完成：2019年04月供江苏公司的配电箱产品，布线、操作性能和功能、温升验证、成套设备的防护等级不合格，属于较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年07月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
8	河北恒源线缆有限公司	整改未完成：2018年09月供江苏公司的架空绝缘导线产品导体直流电阻、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验不合格，属于一般质量问题。六个月内累计出现1次较严重质量问题、2次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年07月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV及以下导地线
9	河北燎源电讯器材有限公司	整改未完成：2018年03月供江苏公司的钢绞线产品，锌层质量不合格，属于较严重质量问题。六个月内累计出现2次较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年09月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV及以下导地线

10	湖北楚天电气有限公司	诚信问题：擅自修改核实证明函件。	2019年09月10日-2022年09月09日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
11	吉林市吉福新材料有限责任公司	诚信问题：2019年12月，在招标资格预审中提供虚假业绩认定范围。	2020年03月10日-2023年03月09日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
12	济宁市华运水泥制品有限公司	诚信问题：2019年08月，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019年11月01日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
13	济宁市隆昌水泥制品有限公司	诚信问题：2019年08月，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019年11月01日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
14	济宁市山力水泥制品有限公司	诚信问题：2019年08月，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019年11月01日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
15	嘉祥县光明制杆有限公司	诚信问题：2019年08月，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019年11月01日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
16	江苏华维电力科技有限公司	诚信问题：伪造检测机构的试验报告。	2019年09月10日-2022年09月09日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
17	江苏惠俊电力设备有限公司	诚信问题：2019年08月，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019年11月01日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
18	江苏经纬电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，因供应商原因延期交货或项目里程碑延期，被1个业主单位投诉，对工程项目造成一定影响的。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年06月14日-2017年08月13日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线
19	江苏清川电器科技有限公司	诚信问题：2019年08月，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019年11月01日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类

20	江苏盐开电气有限公司	整改未完成：2016年5月供江苏公司的10kV箱式变电站产品，温升试验不合格，属于一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年12月25日-2018年02月24日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV箱变
21	江苏阳湖电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，因供应商原因延期交货或项目里程碑延期，被1个业主单位投诉，对工程项目造成一定影响的。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年05月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线
22	江苏中海管业发展有限公司	诚信问题：2019年08月，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019年11月01日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
23	南京林峰电气科技有限公司	整改未完成：2018年05月供江苏公司的电缆保护管产品，内径、壁厚不合格，属于较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年09月03日-2019年01月02日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存电缆附件
24	山东法力杆塔有限公司	诚信问题：2019年08月，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019年11月01日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
25	山东龙瑞电力线路器材有限公司	诚信问题：2019年08月，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019年11月01日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
26	山东中州电缆有限公司	整改未完成：2017年07月供江苏公司的低压电力电缆产品，收缩试验允许收缩率不合格，属于一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年12月25日-2018年02月24日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV及以下电缆
27	上海联众电力科技有限公司	整改未完成：2017年07月供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年09月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV配变
28	苏变电气股份有限公司	整改未完成：2018年05月供江苏公司的10kV配电变压器产品，试验不合格，属于较严重质量问题。六个月内累计出现2次较严重质量问题和1次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。且供应商整改不合格，属于加重处理。	2019年03月07日-2020年03月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV配变
29	苏州东源天利电器有限公司	抽检不合格：2019年07月，2019年10月供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，均属于一般质量问题。六个月累计出现2次较严重质量问题，3次一般质量问题。	2020年01月02日-2023年01月01日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类

30	苏州市亚通塑业有限公司	诚信问题：2019年08月，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019年11月01日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
31	天虹电气有限公司	整改未完成：供江苏公司的金具产品，被6家地市公司投诉供货履约问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年05月28日-2017年09月27日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存金具
32	无锡市尚融电缆有限公司	整改未完成：2018年05月、2018年07月供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体直流电阻、导体拉断力、绝缘热延伸试验不合格，均属于较严重质量问题。六个月内累计出现3次较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续列入黑名单。	2018年09月03日-2019年03月02日在江苏公司招标中继续列入黑名单至整改完成	所有品类
33	宜兴市兴益特种变压器有限公司	整改未完成：2018年12月供江苏公司的10kV配电变压器产品，外施耐压试验、短路承受力试验不合格，属于较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年04月24日-2019年08月23日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV配变
34	浙江浙通管业有限公司	整改未完成：2018年08月供江苏公司的电缆保护管产品，压扁试验不合格，属于较严重质量问题。六个月内累计出现2次较严重质量问题、1次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年09月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存电缆附件
35	杭州介通电缆保护管有限公司	整改未完成：2018年10月供江苏公司的电缆保护管产品，公称内径不合格，属于较严重质量问题。六个月内累计出现2次较严重质量问题、1次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年09月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存电缆附件
36	镇江华科通信设备有限公司	抽检不合格：2019年11月供江苏公司的电缆保护管产品，外观质量、落锤试验、维卡软化温度试验不合格，属于较严重质量问题。六个月累计出现4次较严重质量问题，2次一般质量问题。	2020年01月02日-2023年01月01日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
37	中缆集团有限公司	整改未完成：供江苏公司的10kV架空绝缘导线产品，自5月份以来，供应部收到1个区域配送中心反映该供应商供应的物资未按期交货。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年05月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线
38	中兆培基(北京)电气有限公司	整改未完成：2019年11月供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受力试验不合格，属于较严重质量问题。六个月累计出现2次较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020年01月02日-2020年07月01日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV配变
39	苏州佳通科技股份有限公司	整改未完成：2020年03月供江苏公司的电缆保护管产品，维卡软化温度项目不合格，属于一般质量问题。六个月累计出现2次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020年05月06日-2020年09月05日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存电缆附件

40	保定意源达电力设备制造有限公司	整改未完成：2020年06月供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品，短路承受能力试验不合格，属于一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020年11月02日-2021年05月01日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	10（20）kV及以下变压器
41	江苏东恒电力器材有限公司	抽检不合格：2020年07月，2020年09月供江苏公司的电缆保护管产品，外观尺寸检查、密度、环刚度、压扁试验、维卡软化温度不合格，分别属于严重质量问题，一般质量问题。六个月内累计积分7分，且复检不合格。	2020年11月02日-2023年11月01日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
42	江苏赫米信息工程有限公司	诚信问题：2020年11月，发生伪造业绩合同（PS合成）、企业资质证书（软件企业证书、软件产品证书造假）来获得中标资格的不诚信行为。	2021年02月02日-2024年02月01日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
43	江苏金圣电缆有限公司	2021成盘电缆检测专项行动诚信问题：2020年12月供江苏公司的架空绝缘导线产品，抽检端部合格但中间段不合格，且导体根数比端头少2根及以上，属于偷工减料不诚信行为。	2021年04月30日-2024年04月29日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
44	无锡市双龙特种电缆有限公司	2021成盘电缆检测专项行动诚信问题：2020年12月供江苏公司的架空绝缘导线产品，抽检端部合格但中间段不合格，且直阻或截面比端头小5%以上，属于偷工减料不诚信行为。	2021年04月30日-2024年04月29日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
45	无锡市新阳光电缆有限公司	2021成盘电缆检测专项行动诚信问题：2020年12月供江苏公司的低压电力电缆产品，抽检端部合格但中间段不合格，且直阻或截面比端头小5%以上，属于偷工减料不诚信行为。	2021年04月30日-2024年04月29日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
46	益跃宏电缆有限公司	2021成盘电缆检测专项行动诚信问题：2020年12月、2021年03月供江苏公司的低压电力电缆、架空绝缘导线产品，抽检端部合格但中间段不合格，且直阻或截面比端头小5%以上，均属于偷工减料不诚信行为。	2021年04月30日-2024年04月29日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
47	枫杨集团有限公司	整改未完成：由于供应商原因擅自更换合同约定或投标文件承诺的货物，项目单位因此已经多次调整停电计划，严重影响工程进度，造成项目延期，且目前仍拒绝供货。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2021年08月05日-2022年08月04日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	10kV及以下母线
48	江苏瑞易源电力技术有限公司	诚信问题：2021年07月发生在集中采购、授权采购中伪造业绩、投标文件提供虚假信息的不诚信行为。	2021年08月05日-2024年08月04日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
49	江苏云创联华信息科技有限公司	诚信问题：2021年07月发生在集中采购、授权采购中伪造业绩、投标文件提供虚假信息的不诚信行为。	2021年08月05日-2024年08月04日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类

50	江苏喆嘉电力科技有限公司	诚信问题：2021年07月发生在集中采购、授权采购中伪造业绩、投标文件提供虚假信息的不诚信行为。	2021年08月05日-2024年08月04日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
51	南京阿尔法电力科技有限公司	诚信问题：2021年07月发生在集中采购、授权采购中伪造业绩、投标文件提供虚假信息的不诚信行为。	2021年08月05日-2024年08月04日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
52	江苏鹏能电力科技有限公司	诚信问题：2021年07月发生在集中采购、授权采购中伪造业绩、投标文件提供虚假信息的不诚信行为。	2021年08月05日-2024年08月04日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
53	江苏睿田智能科技有限公司	诚信问题：2021年07月发生在集中采购、授权采购中伪造业绩、投标文件提供虚假信息的不诚信行为。	2021年08月05日-2024年08月04日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
54	江苏科阳电力科技有限公司	诚信问题：2021年07月发生在集中采购、授权采购中伪造业绩、投标文件提供虚假信息的不诚信行为。	2021年08月05日-2024年08月04日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
55	江苏金陵特种涂料有限公司	诚信问题：2021年07月发生在投标文件中提供涉嫌造假的报告的不诚信行为。	2021年08月05日-2024年08月04日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
56	辽宁锦兴电力金具科技股份有限公司	整改未完成：2020年12月供江苏公司的线路金具产品，尺寸检测不合格，属于较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2021年02月02日-2021年08月01日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	金具
57	宁波凯源道路设施有限公司	抽检不合格：2021年09月供江苏公司的电缆保护管产品，外观尺寸检查，压扁试验，维卡软化温度，密度测量不合格，属于严重质量问题。	2021年11月02日-2022年11月01日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下电缆附件
58	平高集团智能电气有限公司	抽检不合格：2021年06月，2021年07月（复检）供江苏公司的箱式变电站产品，内部电弧试验均不合格，均属于较严重质量问题。	2021年11月02日-2022年11月01日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10（20）kV及以下箱变
59	山东电工电气集团新能科技有限公司	抽检不合格：2021年06月，2021年07月（复检）供江苏公司的柱上断路器产品，短路电流关合和开断试验，机械寿命试验不合格，均属于较严重质量问题。	2021年11月02日-2022年11月01日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10（20）kV及以下断路器

60	上海飞晶电气股份有限公司	整改未完成：2020年12月供江苏公司的配电变压器产品，绝缘液试验不合格，属于一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2021年02月02日-2021年08月01日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	10（20）kV及以下变压器
61	徐州新电高科电气有限公司	抽检不合格：2021年03月，2021年05月（复检）供江苏公司的环网柜产品，工频耐压试验，局部放电试验，雷电冲击耐压试验不合格，分别属于较严重质量问题，严重质量问题。	2021年11月02日-2022年11月01日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有品类
62	宜昌市东明电气有限责任公司	抽检不合格：2021年08月，2021年09月（复检）供江苏公司的配电箱产品，温升试验不合格，均属于较严重质量问题。	2021年11月02日-2022年11月01日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下配电箱（JP柜）
63	中国电建集团河南电力器材有限公司	抽检不合格：2021年08月，2021年09月（复检）供江苏公司的保护金具-防振锤产品，握力试验均不合格，均属于较严重质量问题。	2021年11月02日-2022年11月01日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	金具
64	无锡市长城电线电缆有限公司	2021成盘电缆检测专项行动抽检不合格：2020年12月供江苏公司的电力电缆产品，导体直流电阻不合格，属于严重质量问题。	2021年11月02日-2022年11月01日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10（20）kV及以下电缆
65	扬中市天地人管道有限公司	抽检不合格：2021年09月、2021年09月（复检）供江苏公司的电缆保护管产品，外观尺寸检查，尺寸，维卡软化温度，纵向回缩率，密度测量不合格，分别属于一般质量问题，较严重质量问题。	2022年01月15日-2023年01月14日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下电缆附件
66	中通服节能技术服务有限公司	抽检不合格：2021年09月，2021年10月（复检）供江苏公司的电缆保护管产品，外观尺寸检查，压扁试验，环刚度，维卡软化温度，密度测量不合格，分别属于一般质量问题，较严重质量问题。	2022年01月15日-2023年01月14日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下电缆附件
67	江苏威翔科技有限公司	整改未完成：2021年9月供江苏公司的架空绝缘导线产品因供应商其自身产能原因延期供货，影响工程进度。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2022年01月15日-2022年07月14日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	架空绝缘导线
68	西安金瓯企业管理咨询有限公司	诚信问题：2021年11月供应商在招投标活动中存在相互串通投标的情况。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
69	成都航大企业管理咨询有限公司	诚信问题：2021年11月供应商在招投标活动中存在相互串通投标的情况。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类

70	江苏省路润工程技术有限责任公司	诚信问题：2021年10月在国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司2021年第七批授权竞争性谈判采购提供的业绩材料中,存在弄虚作假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
71	江苏源枫物流科技有限公司	诚信问题：2021年11月在无锡公司授权采购第五批标评审环节提供的资质业绩证明材料中,提供的项目业绩发票已作废,存在业绩造假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
72	南京中晟土地整理规划设计有限公司	诚信问题：2021年10月在国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司2021年第七批授权竞争性谈判采购中,存在弄虚作假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
73	宜兴市天地环保技术研究所	诚信问题：2021年11月在无锡公司授权采购第六批标评审环节提供的资质业绩证明材料中,提供的项目业绩发票已作废,存在业绩造假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
74	保定益通电线电缆有限公司	诚信问题：2021年11月在国家电网有限公司2021年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、集束绝缘导线、控制电缆协议库存招标联合资格预审项目中,存在业绩及发票造假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
75	沧州市华光线缆有限公司	诚信问题：2021年11月在国家电网有限公司2021年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、集束绝缘导线、控制电缆协议库存招标联合资格预审项目中,存在业绩及发票造假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
76	京德电缆有限公司	诚信问题：2021年11月在国家电网有限公司2021年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、集束绝缘导线、控制电缆协议库存招标联合资格预审项目中,存在业绩及发票造假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
77	无锡元诚电力建设有限公司	诚信问题：2022年1月在国网江苏省电力有限公司2021年第六次工程、服务招标采购项目电网工程施工-技改大修工程施工（土建110KV及以下）-框架标段投标中,存在发票造假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
78	杭州攀华电力科技有限公司	抽检不合格：2021年12月,2022年1月（复检）供江苏公司的电缆保护管产品,结构尺寸-内径试验不合格,均属于一般质量问题。	2022年05月03日-2022年11月02日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下电缆附件
79	杭州中能管业有限公司	抽检不合格：2021年12月,2022年01月（复检）供江苏公司的电缆保护管产品,结构尺寸-内径试验不合格,均属于一般质量问题。	2022年05月03日-2022年11月02日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下电缆附件

80	江苏华富电力科技有限公司	抽检不合格：2022年01月供江苏公司的环网柜产品，雷电冲击电压试验，工频电压试验，局部放电试验不合格，属于较严重质量问题。	2022年05月03日-2022年11月02日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下环网柜（箱）
81	江苏双汇电力发展股份有限公司	抽检不合格：2022年01月供江苏公司的高压开关柜产品，隔离开关触头镀银层厚度检测，柜体尺寸、厚度、材质检测不合格，属于一般质量问题。	2022年05月03日-2022年11月02日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下开关柜
82	山东建兴铁塔制造有限公司	抽检不合格：2022年03月供江苏公司的钢管杆（桩）产品，钢材质量不合格，属于一般质量问题。	2022年05月03日-2022年11月02日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	铁塔
83	石家庄科林电气设备有限公司	抽检不合格：2020年12月供江苏公司的箱式变电站产品，内部电弧试验不合格，属于较严重质量问题。	2022年05月03日-2022年11月02日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下箱变
84	星玛智能电气有限公司	抽检不合格：2022年02月供江苏公司的环网柜产品，内部电弧试验不合格，属于较严重质量问题。	2022年05月03日-2022年11月02日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下环网柜（箱）
85	浙江华丰新材料股份有限公司	抽检不合格：2021年12月，2022年01月（复检）供江苏公司的电缆保护管产品，压扁试验，尺寸，维卡软化温度，密度测量不合格，分别属于一般质量问题，较严重质量问题。	2022年05月03日-2023年05月02日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下电缆附件
86	信一电力设备有限公司	抽检不合格：2022年01月，2022年03月（复检）供江苏公司的配电箱产品，短时耐受强度，布线、操作性能和功能不合格，均属于较严重质量问题。	2022年05月03日-2023年05月02日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下配电箱（JP柜）
87	江苏亚特电缆有限公司	拒不配合：2021年02月供江苏公司的架空绝缘导线产品，绝缘热延伸试验不合格，属于一般质量问题。约谈时供应商已签字盖章并承诺按时完成整改。后期，公司通过书面送达、微信和电话的方式多次催促其进行整改，其仍然屡次拒不配合。	2022年05月03日-2023年05月02日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有品类
88	日立钱电(杭州)变压器有限公司	拒不配合：在2021年05月供江苏公司的10kV变压器产品，温升，短路承受力试验不合格，属于一般质量问题。约谈时供应商已签字盖章并承诺按时完成整改。后期，公司通过书面送达、微信和电话的方式多次催促其进行整改，其仍然屡次拒不配合。	2022年05月03日-2023年05月02日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有品类
89	无锡市金正电缆有限公司	2021成盘电缆检测专项行动抽检不合格：2021年2月起被暂停中标资格，在处理期内，再次发现质量问题。2020年12月供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体直流电阻不合格，属于较严重质量问题。故本次在原处理期满后，按照最严重的不良行为延长相应处理期。	2022年05月03日-2022年11月02日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	架空绝缘导线

90	苏州欧亚特管业 有限公司	抽检不合格：2021年4月起被暂停中标资格，在处理期内，再次发现质量问题。2021年04月供江苏公司的电缆保护管产品，外观、尺寸、压扁试验、维卡软化温度、密度试验不合格，属于严重质量问题。故本次在原处理期满后，按照最严重的不良行为延长相应处理期。	2022年05月03日-2023年05月02日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下电缆附件
91	浙江中仪电力科 技有限公司	抽检不合格：2021年4月起被暂停中标资格，在处理期内，再次发现质量问题。2021年06月、07月（复检）供江苏公司的柱上断路器产品，机械寿命试验不合格，均属于较严重质量问题。故本次在原处理期满后，按照最严重的不良行为延长相应处理期。	2022年05月03日-2023年05月02日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10（20）kV及以下断路器
92	天舍电气科技有 限公司	抽检不合格：2021年2月起被暂停中标资格，在处理期内，再次发现质量问题。2020年12月供江苏公司的柱上断路器产品，短时耐受试验不合格，属于较严重质量问题。同时，6个月内累计积分4分。故本次在原处理期满后，按照最严重的不良行为延长相应处理期。	2022年05月03日-2023年05月02日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10（20）kV及以下断路器
93	无锡市长城电线 电缆有限公司	抽检不合格：2021年4月起被暂停中标资格，在处理期内，再次发现质量问题。2021年05月供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体电阻测量不合格，均属于严重质量问题。故本次在原处理期满后，按照最严重的不良行为延长相应处理期。	2022年05月03日-2023年05月02日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	架空绝缘导线
94	北京合锐赛尔电 力科技股份有限公司	抽检不合格：2021年8月起被暂停中标资格，在处理期内，再次发现质量问题。2021年08月供江苏公司的箱式变电站产品，温升试验不合格，属于一般质量问题。同时，6个月内累计积分3分。故本次在原处理期满后，按照最严重的不良行为延长相应处理期。	2022年05月03日-2023年05月02日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10（20）kV及以下箱变
95	江苏鹤都电器有 限公司	抽检不合格：2021年8月起被暂停中标资格，在处理期内，再次发现质量与履约问题。2021年06月供江苏公司的10kV变压器产品，感应耐压试验一短路前不合格，属于较严重质量问题。故本次在原处理期满后，按照最严重的不良行为延长相应处理期。	2022年05月03日-2022年11月02日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下变压器
96	保定东华电力器 材有限公司	抽检不合格：2022年05月供江苏公司的交流避雷器产品，动作负载试验不合格，属于一般质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下避雷器
97	北京德威佰特科 技有限公司	抽检不合格：2022年02月，2022年05月（复检）供江苏公司的电缆分支箱产品，成套设备的防护等级，温升试验不合格，均属于一般质量问题。同时，复检不合格。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下电缆附件
98	河南省三禾电气 集团有限公司	抽检不合格：2022年03月，2022年05月（复检）供江苏公司的配电箱产品，温升试验不合格，均属于较严重质量问题。同时，复检不合格。	2022年08月05日-2023年08月04日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下配电箱（JP柜）
99	江苏畅源电气设 备有限公司	抽检不合格：2022年06月供江苏公司的耐张线夹-楔型绝缘产品，握力试验不合格，属于较严重质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	金具

100	江苏汉森电气设备有限公司	抽检不合格：2022年05月供江苏公司的电缆保护管产品，外观尺寸检查不合格，属于一般质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下电缆附件
101	江苏弘硕电力设备有限公司	抽检不合格：2022年03月供江苏公司的配电箱产品，短路耐受强度，温升试验不合格，属于较严重质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下配电箱（JP柜）
102	江苏金峰电力器材有限公司	抽检不合格：2022年05月供江苏公司的耐张线夹-楔型绝缘产品，握力试验不合格，属于较严重质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	金具
103	江苏米格电气集团股份有限公司	抽检不合格：2022年04月供江苏公司的箱式变电站产品，短路阻抗和负载损耗测量，内部电弧试验，空载损耗和空载电流测量不合格，属于较严重质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下箱变
104	科润智能控制股份有限公司	抽检不合格：2022年06月供江苏公司的10kV变压器产品，外施耐压试验，短路承受能力试验，温升试验不合格，属于较严重质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下变压器
105	昆明明超电缆有限公司	抽检不合格：2022年04月，2022年05月（复检）供江苏公司的电力电缆产品，导体直流电阻，结构尺寸检查不合格，均属于一般质量问题。同时，复检不合格。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下电缆
106	南京正锐电力科技有限公司	抽检不合格：2022年03月供江苏公司的交流避雷器产品，长持续时间电流冲击耐受试验不合格，属于一般质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下避雷器
107	山东光大线路器材有限公司	抽检不合格：2022年05月供江苏公司的耐张线夹-楔型绝缘产品，握力试验不合格，属于较严重质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	金具
108	深圳市泰昂能源科技股份有限公司	抽检不合格：2022年06月供江苏公司的低压开关柜产品，介电性能，温升试验，机械碰撞试验不合格，属于较严重质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下低压开关柜
109	苏州达博思智能电网装备制造有限公司	抽检不合格：2022年05月供江苏公司的环网柜产品，内部故障电弧试验不合格，属于较严重质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下环网柜（箱）

110	无锡市宇超电气科技有限公司	抽检不合格：2022年05月供江苏公司的环网柜产品，内部故障电弧试验不合格，属于较严重质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下环网柜（箱）
111	扬州北辰电气集团有限公司	抽检不合格：2022年06月供江苏公司的箱式变电站产品，短路阻抗和负载损耗测量，空载损耗和空载电流测量不合格，均属于一般质量问题。	2022年08月05日-2023年02月04日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下箱变
112	江苏天力电缆有限公司	抽检不合格：2022年03月，2022年04月（复检）供江苏公司的低压电力电缆产品，绝缘和弹性体护套的热延伸试验不合格，均属于较严重质量问题。同时，复检不合格。	2022年08月05日-2023年08月04日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10（20）kV及以下电缆
113	江苏万德力电缆有限公司	抽检不合格：2022年03月，2022年04月（复检）供江苏公司的低压电力电缆产品，绝缘和弹性体护套的热延伸试验不合格，分别属于一般质量问题，较严重质量问题。同时，复检不合格。	2022年08月05日-2023年08月04日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10（20）kV及以下电缆
114	金三角电力科技股份有限公司	抽检不合格：2022年05月供江苏公司的10kV变压器产品，短路承受能力试验，温升试验，短路阻抗和负载损耗测量不合格，属于严重质量问题。	2022年08月05日-2023年08月04日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10（20）kV及以下变压器
115	沃力特电力科技集团有限公司	抽检不合格：2022年01月，2022年03月（复检）供江苏公司的配电箱产品，温升试验不合格，均属于较严重质量问题。同时，复检不合格。	2022年08月05日-2023年08月04日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下配电箱（JP柜）
116	中国电建集团成都电力金具有限公司	抽检不合格：2022年01月，2022年02月（复检）供江苏公司的设备线夹-变压器线夹产品，电阻试验不合格，均属于较严重质量问题。同时，复检不合格。	2022年08月05日-2023年08月04日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	金具
117	山东电工电气集团智能电气有限公司	抽检不合格：2021年8月起被暂停中标资格，在处理期内，再次发现质量问题。2021年07月供江苏公司的箱式变电站产品，不合格，属于较严重质量问题。同时，6个月内累计积分4分。故本次在原处理期满后，按照最严重的不良行为延长相应处理期。	2022年08月05日-2023年08月04日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10（20）kV及以下箱变
118	无锡市宇超电气科技有限公司	抽检不合格：2022年1月起被暂停中标资格，在处理期内，再次发现质量问题。2022年01月供江苏公司的配电箱产品，短时耐受试验不合格，属于一般质量问题。同时，6个月内累计积分3分。故本次在原处理期满后，按照最严重的不良行为延长相应处理期。	2022年08月05日-2023年08月04日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下配电箱（JP柜）