

附件 1 国网江苏省电力有限公司关于供应商不良行为处理结果公示 编号：2024-4

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	安吉中电网络工程有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，2018年09月抽检中发现，内径、壁厚、环刚度、密度、压扁试验、落锤冲击、维卡软化温度不合格，属于严重质量问题。六个月内累计出现1次严重质量问题、1次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年09月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存电缆附件
2	常州市新东方电缆有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，2017年07月抽检中发现，拉断力不合格，属于一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年10月30日-2017年12月29日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线地线
3	国能子金电缆南通有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，因供应商原因延期交货或项目里程碑延期，被2个业主单位投诉，对工程项目造成一定影响的。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年06月14日-2017年08月13日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线地线
4	海盐变压器有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的10kV配电变压器产品，2019年09月，2019年10月抽检中发现，短路承受能力试验不合格，属于一般质量问题，较严重质量问题。六个月累计出现3次较严重质量问题，2次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020年01月02日-2023年01月01日在江苏公司招标中继续列入黑名单至整改完成	所有品类
5	重庆星特龙实业有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，2018年09月抽检中发现，尺寸、维卡软化、密度测量不合格，属于较严重质量问题。同时，6个月内累计出现1次较严重质量问题、1次严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年09月06日在江苏公司招标中继续暂停中标至整改完成	配网设备协议库存电缆附件
6	杭州浩飞管业有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，2018年07月抽检中发现，内径、壁厚不合格，属于一般质量问题。六个月内累计出现3次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年09月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存电缆附件
7	河北燎源电讯器材有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的钢绞线产品，2018年03月抽检中发现，锌层质量不合格，属于较严重质量问题。六个月累计出现2次较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年09月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线地线
8	江苏华维电力科技有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的配电箱产品，2019年4月抽检中发现，温升验证不合格，属于一般质量问题。六个月累计出现2次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存配电箱（JP柜）

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
9	江苏清川电器科技有限公司	整改未完成:该供应商供江苏公司的电缆保护管产品,2019年12月抽检中发现,外观质量、落锤试验、维卡软化温度不合格,属于较严重质量问题,六个月累计出现3次较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成,继续列入黑名单。	2020年3月10日-2021年3月9日在江苏公司招标中继续列入黑名单至整改完成	所有品类
10	江苏阳湖电缆有限公司	整改未完成:该供应商供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品,因供应商原因延期交货或项目里程碑延期,被1个业主单位投诉,对工程项目造成一定影响的。处理期满供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年05月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10(20)kV及以下导地线
11	南京林峰电气科技有限公司	整改未完成:该供应商供江苏公司的电缆保护管产品,2018年05月抽检中发现,内径、壁厚不合格,属于较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2018年09月03日-2019年01月02日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存电缆附件
12	山东中州电缆有限公司	整改未完成:该供应商供江苏公司的低压电力电缆产品,2017年07月抽检中发现,收缩试验允许收缩率不合格,属于一般质量问题。处理期满供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2017年12月25日-2018年02月24日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10(20)kV及以下电缆
13	苏变电气股份有限公司	整改未完成:该供应商供江苏公司的10kV配电变压器产品,2018年05月抽检中发现,试验不合格,属于较严重质量问题。六个月内累计出现2次较严重质量问题和1次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成,继续暂停中标资格。且供应商整改不合格,属于加重处理。	2019年03月07日-2020年03月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10(20)kV配变
14	苏州东源天利电器有限公司	整改未完成:该供应商供江苏公司的10kV配电变压器产品,2019年07月,2019年10月抽检中发现,短路承受能力试验不合格,均属于一般质量问题。六个月累计出现2次较严重质量问题,3次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2020年01月02日-2023年01月01日在江苏公司招标中继续列入黑名单至整改完成	所有品类
15	苏州市亚通塑业有限公司	整改未完成:该供应商供江苏公司的电缆保护管产品,2019年12月抽检中发现,尺寸、不圆度、维卡软化温度不合格,属于一般质量问题。六个月累计出现2次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2020年3月10日-2020年7月9日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存电缆附件
16	天虹电气有限公司	整改未完成:该供应商供江苏公司的金具产品,被6家地市公司投诉供货履约问题。处理期满供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2017年05月28日-2017年09月27日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存金具
17	无锡市尚融电缆有限公司	整改未完成:该供应商供江苏公司的架空绝缘导线产品,2018年05月、2018年07月抽检中发现,导体直流电阻、导体拉断力、绝缘热延伸试验不合格,均属	2018年09月03日-2019年03月02日在江苏公司招标中继续列入黑名单	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
		于较严重质量问题。六个月内累计出现3次较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续列入黑名单。	至整改完成	
18	宜兴市兴益特种变压器有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的10kV配电变压器产品，2018年12月抽检中发现，外施耐压试验、短路承受能力试验不合格，属于较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年04月24日-2019年08月23日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10(20)kV配变
19	杭州介通电缆保护管有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，2018年10月抽检中发现，公称内径不合格，属于较严重质量问题。六个月内累计出现2次较严重质量问题、1次一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年09月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存电缆附件
20	中缆集团有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的10kV架空绝缘导线产品，自5月份以来，供应部收到1个区域配送中心反映该供应商供应的物资未按期交货。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年03月07日-2019年05月06日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10(20)kV及以下导线
21	中兆培基(北京)电气有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的10kV配电变压器产品，2019年11月抽检中发现，短路承受能力试验不合格，属于较严重质量问题。六个月累计出现2次较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020年01月02日-2020年07月01日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	配网设备协议库存10(20)kV配变
22	保定意源达电力设备制造有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品，2020年06月抽检中发现，短路承受能力试验不合格，属于一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020年11月02日-2021年05月01日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	10(20)kV及以下变压器
23	无锡市双龙特种电缆有限公司	2021成盘电缆检测专项行动诚信问题整改未完成：该供应商供江苏公司的架空绝缘导线产品，2020年12月抽检中发现，抽检端部合格但中间段不合格，且直阻或截面比端头小5%以上，属于偷工减料不诚信行为。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2021年04月30日-2024年04月29日在江苏公司招标中继续列入黑名单至整改完成	所有品类
24	枫杨集团有限公司	整改未完成：由于供应商原因擅自更改合同约定或投标文件承诺的货物，项目单位因此已经多次调整停电计划，严重影响工程进度，造成项目延期，且目前仍拒绝供货。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2021年08月05日-2022年08月04日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	10kV及以下母线
25	上海飞晶电气股份有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的配电变压器产品，2020年12月抽检中发现，绝缘液试验不合格，属于一般质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2021年02月02日-2021年08月01日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	10(20)kV及以下变压器
26	无锡市长城电线电缆	2021成盘电缆检测专项行动整改未完成：该供应商供江苏公司的电力电缆产品，2020年12月抽检中发现，	2021年11月02日-2022年11月01日在江苏公司	10(20)kV及以下电

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
	缆有限公司	导体直流电阻不合格，属于严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	招标中继续暂停中标至整改完成	缆
27	江苏威翔科技有限公司	整改未完成：2021年9月该供应商供江苏公司的架空绝缘导线产品因供应商其自身产能原因延期供货，影响工程进度。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2022年01月15日-2022年07月14日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	架空绝缘导线
28	西安金瓯企业管理咨询有限公司	诚信问题：2021年11月供应商在招投标活动中存在相互串通投标的情况。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
29	成都航大企业管理咨询有限公司	诚信问题：2021年11月供应商在招投标活动中存在相互串通投标的情况。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
30	江苏省路润工程技术有限责任公司	诚信问题：2021年10月在国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司2021年第七批授权竞争性谈判采购提供的业绩材料中，存在弄虚作假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
31	江苏源枫物流科技有限公司	诚信问题：2021年11月在无锡公司授权采购第五批标评审环节提供的资质业绩证明材料中，提供的项目业绩发票已作废，存在业绩造假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
32	南京中晟土地整理规划设计有限公司	诚信问题：2021年10月在国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司2021年第七批授权竞争性谈判采购中，存在弄虚作假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
33	宜兴市天地环保技术研究所	诚信问题：2021年11月在无锡公司授权采购第六批标评审环节提供的资质业绩证明材料中，提供的项目业绩发票已作废，存在业绩造假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
34	保定益通电线电缆有限公司	诚信问题：2021年11月在国家电网有限公司2021年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、集束绝缘导线、控制电缆协议库存招标联合资格预审项目中，存在业绩及发票造假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
35	沧州市华光线缆有限公司	诚信问题：2021年11月在国家电网有限公司2021年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、集束绝缘导线、控制电缆协议库存招标联合资格预审项目中，存在业绩及发票造假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
36	京德电缆有限公司	诚信问题：2021年11月在国家电网有限公司2021年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、集束绝缘导线、控制电缆协议库存招标联合资格预审项目中，存在业绩及发票造假行为。	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
37	无锡元诚电力建设	诚信问题：2022年1月在国网江苏省电力有限公司2021年第六次工程、服务招标采购项目电网工程施工工	2022年01月15日-2025年01月14日在江苏公司	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
	有限公司	-技改大修工程施工（土建 110KV 及以下）-框架标段投标中，存在发票造假行为。	招标中列入黑名单 3 年	
38	江苏亚特电缆有限公司	整改未完成：该供应商供江苏公司的架空绝缘导线产品，2021 年 02 月抽检中发现，绝缘热延伸试验不合格，属于一般质量问题。约谈时供应商已签字盖章并承诺按时完成整改。后期，公司通过书面送达、微信和电话的方式多次催促其进行整改，其仍然屡次拒不配合。处理期满在江苏公司未完成整改，延期一年仍未完成整改。	2022 年 05 月 03 日-2023 年 05 月 02 日在江苏公司招标中继续列入黑名单至整改完成	所有品类
39	日立钱电（杭州）变压器有限公司	整改未完成：在 2021 年 05 月抽检中发现，该供应商供江苏公司的 10kV 变压器产品，温升，短路承受能力试验不合格，属于一般质量问题。约谈时供应商已签字盖章并承诺按时完成整改。后期，公司通过书面送达、微信和电话的方式多次催促其进行整改，其仍然屡次拒不配合。处理期满在江苏公司未完成整改，延期一年仍未完成整改。	2022 年 05 月 03 日-2023 年 05 月 02 日在江苏公司招标中继续列入黑名单至整改完成	所有品类
40	无锡市长城电线电缆有限公司	整改未完成：2021 年 4 月起被暂停中标资格，在处理期内，再次发现质量问题。2021 年 05 月抽检中发现，该供应商供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体电阻测量不合格，均属于严重质量问题。故本次在原处理期满后，按照最严重的不良行为延长相应处理期。处理期满在江苏公司未完成整改，延期一年仍未完成整改。	2022 年 05 月 03 日-2023 年 05 月 02 日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	架空绝缘导线
41	百胜电气有限公司	整改未完成：2022 年 07 月抽检中发现，该供应商供江苏公司的箱式变电站产品，直流电阻不平衡率测量，内部电弧试验，温升试验不合格，属于较严重质量问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2022 年 11 月 04 日-2023 年 05 月 03 日在江苏公司招标中继续暂停中标资格至整改完成	10（20）kV 及以下箱变
42	江苏中润建设集团有限公司	诚信问题：在常熟换流站桩基包 B 工程桩基施工项目投标文件中提供虚假证明文件。	2022 年 11 月 04 日-2025 年 11 月 03 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
43	南通华荣建设集团有限公司	诚信问题：在常熟换流站四通一平（场平、进站道路和站外排水）施工项目投标文件中提供虚假证明文件。	2022 年 11 月 04 日-2025 年 11 月 03 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
44	保定德润斯电力线缆器材有限公司	诚信问题：在参加国家电网有限公司 2021 年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、集束绝缘导线、控制电缆协议库存招标联合资格预审项目的低压电力电缆资格预审申请文件中提供虚假材料。	2022 年 11 月 04 日-2025 年 11 月 03 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
45	智芯科元（江苏）科技有限公司	诚信问题：在参加 2022 年 6 月 26 日至 7 月 1 日的 2022 年第三次物资招标采购项目中提供虚假发票。	2022 年 11 月 04 日-2025 年 11 月 03 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
46	南京中泽	诚信问题：在参加 2022 年 11 月 12 日至 11 月 19 日的	2023 年 02 月 05 日-2026	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
	消防科技有限公司	国网江苏省电力有限公司 2022 年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目中提供虚假发票。	年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	
47	江苏易立电气股份有限公司	诚信问题:在参加 2022 年 11 月 21 日至 11 月 25 日的国网江苏省电力有限公司 2023 年第一次省招物资资格预审项目中提供虚假业绩。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
48	东枫源电力有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标(增补 2)采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
49	河南省士勋建筑工程有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
50	江苏爱源物业管理有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第六次工程服务竞争性谈判采购中提供虚假社保证明。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
51	江苏达远设备安装工程有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
52	江苏点亮电力工程有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
53	江苏弘顺建设工程有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第五次工程服务框架公开招标采购、国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标(增补)采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
54	江苏铨能电力建设有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
55	江苏新源送变电工程安装有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第五次工程服务框架公开招标采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
56	江苏轩祺电力科技有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标(增补)采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
57	江苏垣广工程科技有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
58	江苏哲谦建设工程有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
59	江苏中源电力实业有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第五次工程服务框架公开招标采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
60	南京邦通科技有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标(增补)采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
61	南京景兴瑞电力工程技术有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标采购中提供虚假资格预审合格通知书。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
62	南京通鸿建筑工程有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第五次工程服务框架公开招标采购中提供虚假中标通知书。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
63	南通瀚业建设工程有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
64	南通市金能实业有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第五次工程服务框架公开招标采购中提供虚假发票、虚假中标通知书。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
65	上海旺晟电力安装工程有限公	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第五次工程服务框架公开招标采购、国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标(增补)采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
66	昇润建设有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第五次工程服务框架公开招标采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
67	禹王(北京)科技工程有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2022 年第七次工程服务框架公开招标(增补)采购中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
68	中军电力(江苏)有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年度输变电工程设计、施工招标采购资格预审及国网江苏省电力有限公司 2023 年 10(20)kV 及以下工程施工、可研及设计招标采购资格预审中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
69	江苏佑能实业有限公司	诚信问题:江苏佑能实业有限公司在国网江苏省电力有限公司 2023 年度输变电工程设计、施工招标采购资格预审(批次编号:1022ZB)活动中提供虚假发票。	2023 年 02 月 05 日-2026 年 02 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
70	江苏志成建设工程有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年 10(20)kV 及以下工程施工、可研及设计招标采购资格预审(增补)中提供虚假发票。	2023 年 08 月 05 日-2026 年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
71	江苏晟电	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年第	2023 年 08 月 05 日-2026	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
	科技工程有限公司	三次工程服务框架公开招标采购中提供虚假财务审计报告。	年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	
72	江苏钿厦建设工程有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年第三次工程服务公开招标采购中提供虚假财务审计报告。	2023 年 08 月 05 日-2026 年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
73	常州极简信息科技有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年授权采购集中资格预审中提供虚假发票。	2023 年 08 月 05 日-2026 年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
74	江苏恒润电力设计院有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年授权采购集中资格预审中提供虚假发票。	2023 年 08 月 05 日-2026 年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
75	江苏华维电力科技有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年授权采购集中资格预审中提供虚假发票。	2023 年 08 月 05 日-2026 年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
76	江苏能翔电气有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年授权采购集中资格预审中提供虚假发票。	2023 年 08 月 05 日-2026 年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
77	江苏中大东博信息科技有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年授权采购集中资格预审中提供虚假发票。	2023 年 08 月 05 日-2026 年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
78	南京博安智能科技有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年授权采购集中资格预审中提供虚假发票。	2023 年 08 月 05 日-2026 年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
79	上海闵行区虹桥瑞心心理健康服务中心	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年授权采购集中资格预审中提供虚假发票。	2023 年 08 月 05 日-2026 年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
80	武汉泓高电力技术有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年授权采购集中资格预审中提供虚假发票。	2023 年 08 月 05 日-2026 年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
81	徐州市瑞东系统工程有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年授权采购集中资格预审中提供虚假发票。	2023 年 08 月 05 日-2026 年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
82	盐城市佳印图文设计有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司 2023 年授权采购集中资格预审中提供虚假发票。	2023 年 08 月 05 日-2026 年 08 月 04 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
83	江苏海阳	抽检不合格:该供应商供江苏公司的电缆保护管产品,	2023 年 11 月 5 日-2025	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
	电力设备有限公司	在2023年8月三次抽检中发现,密度测量、压扁试验、落锤冲击、维卡软化温度试验不合格,属于较严重质量问题、较严重质量问题、严重质量问题。不合格积分为7分。	年11月4日在江苏公司招标中列入黑名单2年	
84	佳木斯平高电力设备有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司2023年第一次零星物资框架协议采购项目中提供虚假发票。	2023年11月5日-2026年11月4日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
85	江苏誉一电力科技有限公司	诚信问题:在参加国网江苏省电力有限公司2022年第二次工程服务公开招标采购项目、国网江苏省电力有限公司2022年第二次配网物资协议库存公开招标采购项目、国网江苏省电力有限公司2022年第一次配网物资协议库存公开招标采购项目中,投标文件中提供的所有业绩发票均在中标后进行红冲。	2023年11月5日-2026年11月4日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
86	江苏宁鹏技术发展有限公司	诚信问题:江苏省电力试验研究院有限公司2023年06月发现该供应商于2020年09月发生在公司采购中提供的投标文件存在虚假信息(伪造合同业绩)的不诚信行为。	2023年11月5日-2026年11月4日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
87	深圳市予能信息技术有限公司	诚信问题:江苏省电力试验研究院有限公司2023年06月发现该供应商于2020年11月发生在公司采购中提供的投标文件存在虚假信息(伪造合同业绩)的不诚信行为。	2023年11月5日-2026年11月4日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
88	南京恒康科技有限公司	诚信问题:江苏省电力试验研究院有限公司2023年06月发现该供应商于2022年11月发生在公司采购中提供的投标文件存在虚假信息(法人代表学历造假)的不诚信行为。	2023年11月5日-2026年11月4日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
89	杭州佳磊环保科技有限公司	抽检不合格:该供应商供江苏公司的电缆保护管产品,在2023年11月抽检中发现,外观尺寸检查,压扁试验,尺寸,落锤冲击,维卡软化温度,密度不合格,属于严重质量问题。不合格积分为3分。在被暂停中标资格期间再次发现暂停中标资格情况,在原处理期的基础上,叠加延长处理时间。原处理期为2023/11/5-2024/11/4。	2024年11月05日-2025年11月04日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下电缆附件
90	河北恒正成套变压器有限公司	抽检不合格:该供应商供江苏公司的箱式变电站产品,在2023年11月抽检中发现,空载损耗和空载电流测量,短路阻抗和负载损耗测量不合格,属于严重质量问题。不合格积分为3分。	2024年02月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10(20)kV及以下箱变
91	山东润驰电气有限公司	抽检不合格:该供应商供江苏公司的电缆保护管产品,在2023年12月,2023年12月(复检)抽检中发现,外观尺寸检查均不合格,分别属于一般质量问题,较严重质量问题。不合格积分为3分。	2024年02月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下电缆附件
92	苏州格瑞	抽检不合格:该供应商供江苏公司的电缆保护管产品,	2024年02月01日-2025	10kV及以

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
	恩管业科技有限公司	在2023年11月抽检中发现，尺寸、密度、压扁、维卡软化温度不合格，属于严重质量问题。不合格积分为3分。	年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	下电缆附件
93	江苏江阴华明电气设备有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆分支箱产品，在2023年04月，2023年10月（复检）抽检中发现，短路耐受强度不合格，均属于较严重质量问题。不合格积分为4分。	2024年02月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下电缆附件
94	苏州旭能管道科技发展有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，在2023年10月，2023年12月抽检中发现，落锤冲击不合格，分别属于一般质量问题，严重质量问题。不合格积分为4分。在被暂停中标资格期间再次发现暂停中标资格情况，在原处理期的基础上，叠加延长处理时间。原处理期为2023/11/5-2024/11/4。	2024年11月05日-2025年11月04日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下电缆附件
95	浙江宏途电气科技有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，在2023年09月，2023年10月抽检中发现，压扁试验不合格，分别属于较严重质量问题，严重质量问题。不合格积分为5分。	2024年02月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有品类
96	江苏洲洋电力设备有限公司	诚信问题：在参加国网江苏省电力有限公司2023年省招（含营销项目）物资协议库存公开招标采购时，提供虚假材料（发票）参与投标。	2024年02月01日-2027年01月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
97	山东润驰电气有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，在2024年02月抽检中发现，尺寸不合格，均属于一般质量问题。不合格积分为1分。在被暂停中标资格期间再次发现暂停中标资格情况，在原处理期的基础上，叠加延长处理时间。原处理期为2024年02月01日-2025年01月31日。	2025年02月01日-2025年07月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下电缆附件
98	苏州旭能管道科技发展有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，在2024年01月、2024年02月抽检中发现，外观尺寸检查、压扁试验、尺寸、落锤冲击、维卡软化温度、密度、环刚度（CPVC、MPP电缆保护管适用）不合格，均属于严重质量问题。不合格积分为6分。在被暂停中标资格期间发现列入黑名单情况，立即进入黑名单。原处理期为2024年11月05日-2025年11月04日。	2024年05月01日-2025年04月30日在江苏公司招标中列入黑名单1年；2025年05月01日-2025年11月04日在江苏公司招标中暂停中标6个月	所有品类
99	南京良龙电力科技有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，在2024年01月、2024年03月（复检3个样品）抽检中发现，压扁试验、尺寸、落锤冲击、维卡软化温度不合格，分别属于较严重质量问题，一般质量问题，较严重质量问题，较严重质量问题。不合格积分为7分。	2024年05月01日-2026年04月30日在江苏公司招标中列入黑名单2年	所有品类
100	江苏垠荣信息科技有限公司	诚信问题：该供应商在参加国网江苏省电力有限公司2024年产业第一次物资招标采购时，与江苏创博信息科技有限公司同时响应了“工业负荷控制终端”标段	2024年05月01日-2027年04月30日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
		包1,且编制ETP平台电子投标文件(价格部分)时使用的计算机硬件网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号均相同,视为串标。		
101	江苏创博信息科技有限公司	诚信问题:该供应商在参加国网江苏省电力有限公司2024年产业第一次物资招标采购时,与江苏垠荣信息科技有限公司同时响应了“工业负荷控制终端”标段包1,且编制ETP平台电子投标文件(价格部分)时使用的计算机硬件网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号均相同,视为串标。	2024年05月01日-2027年04月30日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
102	杭州攀华电力科技有限公司	抽检不合格:该供应商供江苏公司的电缆保护管产品,在2024年05月抽检中发现,落锤冲击不合格,属于一般质量问题。不合格积分为1分。	2024年08月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下电缆附件
103	佳源科技股份有限公司	抽检不合格:该供应商供江苏公司的一二次融合成套环网箱产品,在2024年04月抽检中发现,短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格,属于较严重质量问题。不合格积分为2分。	2024年08月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	一二次融合成套环网箱
104	江苏其厚智能电气设备有限公司	抽检不合格:该供应商供江苏公司的低压开关柜产品,在2024年05月抽检中发现,短时耐受强度不合格,属于一般质量问题。不合格积分为1分。	2024年08月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下低压开关柜
105	江苏新民电力设备有限公司	抽检不合格:该供应商供江苏公司的交流三相隔离开关产品,在2024年04月抽检中发现,短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格,属于较严重质量问题。不合格积分为2分。	2024年08月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10(20)kV及以下隔离开关
106	南京博恒电力设备有限公司	抽检不合格:该供应商供江苏公司的电缆保护管产品,在2024年04月抽检中发现,落锤冲击不合格,属于一般质量问题。不合格积分为1分。	2024年08月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下电缆附件
107	上海德澜电气集团有限公司	抽检不合格:该供应商供江苏公司的电能计量箱产品,在2024年05月抽检中发现,计量箱外壳封闭防护等级(IP代码)验证试验不合格,属于较严重质量问题。不合格积分为2分。	2024年08月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	电能计量箱
108	上海电瓷厂有限公司	抽检不合格:该供应商供江苏公司的交流三相隔离开关产品,在2024年04月、2024年06月抽检中发现,短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格,均属于较严重质量问题。不合格积分为4分。	2024年08月01日-2025年07月31日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10(20)kV及以下隔离开关
109	石家庄西屋电气设备有限公司	抽检不合格:该供应商供江苏公司的电能计量箱产品,在2024年04月抽检中发现,计量箱外壳封闭防护等级(IP代码)验证试验不合格,属于较严重质量问题。不合格积分为2分。	2024年08月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	电能计量箱
110	苏州市皓	抽检不合格:该供应商供江苏公司的电缆保护管产品,	2024年08月01日-2027	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
	月管业有限公司	在2024年03月、2024年04月、2024年05月、2024年04月（复检）、2024年05月（复检）抽检中发现，压扁试验、外观尺寸检查、尺寸、落锤冲击、颜色和外观不合格，均属于较严重质量问题。不合格积分为10分。	年07月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	
111	吴江市华源电工材料厂	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，在2024年04月、2024年05月（复检），抽检中发现，压扁试验不合格，均属于较严重质量问题。不合格积分为6分。	2024年08月01日-2025年07月31日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有品类
112	祥兴电气有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆分支箱产品，在2024年02月、2024年06月抽检中发现，短路耐受强度不合格，均属于较严重质量问题。不合格积分为4分。	2024年08月01日-2025年07月31日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下电缆附件
113	扬州北辰电气集团有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的环网柜产品，在2024年05月抽检中发现，工频电压试验不合格，属于较严重质量问题。不合格积分为2分。	2024年08月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下环网柜（箱）
114	浙江国能子金电力设备有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，在2024年03月、2024年04月（复检）抽检中发现，压扁试验、维卡软化温度、密度不合格，均属于较严重质量问题。不合格积分为4分。	2024年08月01日-2025年07月31日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	10kV及以下电缆附件
115	江苏金峰电力器材有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的联结金具-直角挂板产品，在2024年05月抽检中发现，镀锌层试验（外观、厚度）不合格，属于一般质量问题。不合格积分为1分。	2024年08月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	金具
116	南京贝尔电气设备有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的一二次融合成套环网箱产品，在2024年04月抽检中发现，联锁功能试验不合格，属于较严重质量问题。不合格积分为2分。	2024年08月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	一二次融合成套环网箱
117	登高电气有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的低压开关柜产品，在2024年05月抽检中发现，短时耐受强度不合格，属于一般质量问题。不合格积分为1分。	2024年08月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下低压开关柜
118	南京市嘉隆电气科技股份有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆分支箱产品，在2024年06月抽检中发现，短路耐受强度不合格，属于较严重质量问题。不合格积分为2分。	2024年08月01日-2025年01月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下电缆附件
119	南京鼎牌电器有限公司	诚信问题：2024年6月国网江苏物资公司发现该供应商的合同联系人离职，法定代表人及其他员工均无法联系，无正当理由不配合签订供货单。	2024年08月01日-2026年07月31日在江苏公司招标中列入黑名单2年	所有品类
120	建湖富兴宝搬运装	诚信问题：2024年5月在国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司2024年第七次产业授权采购项目中提	2024年08月01日-2027年07月31日在江苏公司	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
	卸有限公司	供虚假的道路运输经营许可证参与投标。	招标中列入黑名单 3 年	
121	北京科锐配电自动化股份有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的 10kV 变压器，在 2024 年 4 月抽检中发现，短路承受能力试验不合格，属于一般质量问题。不合格积分为 1 分。	2024 年 11 月 01 日-2025 年 04 月 30 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	10（20）kV 及以下变压器
122	沈阳昊诚电气有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的箱式变电站产品，在 2024 年 11 月抽检中发现主要元件变压器-短路阻抗和负载损耗测量不合格，属于一般级问题。不合格积分为 1 分。	2024 年 11 月 01 日-2025 年 04 月 30 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	10（20）kV 及以下箱变
123	江苏米格电气集团股份有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的箱式变电站产品，在 2024 年 6 月抽检中发现，短路承受能力试验不合格，属于一般质量问题。不合格积分为 1 分。	2024 年 11 月 01 日-2025 年 04 月 30 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	10（20）kV 及以下箱变
124	宁波凯源道路设施有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，在 2024 年 7 月抽检中发现，落锤冲击不合格，两条均属于一般质量问题。不合格积分为 1 分。	2024 年 11 月 01 日-2025 年 04 月 30 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	10kV 及以下电缆附件
125	苏州利佰电力物资有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆保护管，在 2024 年 7 月抽检中发现，尺寸、维卡软化温度试验不合格，属于一般质量问题。不合格积分为 1 分。	2024 年 11 月 01 日-2025 年 04 月 30 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	10kV 及以下电缆附件
126	吴江先科真空电器有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，在 2024 年 9 月抽检中发现，尺寸检测不合格，均属于一般质量问题。不合格积分为 1 分。	2024 年 11 月 01 日-2025 年 04 月 30 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	10kV 及以下电缆附件
127	江苏乾德电力设备有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的水泥杆产品，在 2024 年 7 月抽检中发现，保护层厚度不合格，属于一般质量问题。不合格积分为 1 分。	2024 年 11 月 01 日-2025 年 04 月 30 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	水泥杆
128	扬州润杰混凝土制品有限公司	抽检不合格：供应商供江苏公司的锥形水泥杆，在 2024 年 07 月中发现，锥形水泥杆不合格，属于一般质量问题。不合格积分为 1 分。	2024 年 11 月 01 日-2025 年 04 月 30 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	水泥杆
129	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的柱上开关设备产品，在 2024 年 5 月抽检中发现，短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格，属于较严重质量问题。不合格积分为 2 分。	2024 年 11 月 01 日-2025 年 04 月 30 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	一二次融合成套柱上断路器
130	山东电工电气集团新能科技有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的柱上开关设备产品，在 2024 年 5 月抽检中发现，短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格，均属于属于较严重质量问题。不合格积分为 2 分。	2024 年 11 月 01 日-2025 年 04 月 30 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	一二次融合成套柱上断路器

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
131	长江电气集团股份有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的低压综合配电箱（JP柜），在2024年8月抽检中发现，温升验证不合格，属于较严重质量问题。不合格积分为2分。	2024年11月01日-2025年04月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下配电箱（JP柜）
132	江苏广汇电缆有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的架空绝缘导线产品，在2024年8月抽检中发现，20℃导体直流电阻试验检测不合格，属于较严重质量问题。不合格积分为2分。	2024年11月01日-2025年04月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	绝缘导线
133	江苏江东电力器材有限公司	抽检不合格：供应商供江苏公司的接续金具-异型并沟线夹，在2024年07月中发现，温升试验（接续金具、压缩型耐张线夹适用）不合格，属于较严重质量问题。不合格积分为2分。	2024年11月01日-2025年04月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	金具
134	江苏江兴电力器材有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的耐张线夹-楔型绝缘产品，在2024年08月抽检中发现，破坏载荷不合格，属于较严重质量问题。不合格积分为2分。	2024年11月01日-2025年04月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	金具
135	浙江彼岸电气有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的接续金具-异型并沟线夹，在2024年11月抽检中发现电阻试验（接续金具、压缩型耐张线夹适用）、温升试验（接续金具、压缩型耐张线夹适用）不合格，属于较严重质量问题。不合格积分为2分。	2024年11月01日-2025年04月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	金具
136	江苏其厚智能电气设备有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的低压开关柜产品，在2024年8月抽检中发现，短路耐受强度试验不合格，属于一般质量问题。不合格积分为1分。在被暂停中标资格期间再次发现暂停中标资格情况，在原处理期的基础上，叠加延长处理时间。原处理期为2024/08/01-2025/01/31。	2025年02月01日-2025年07月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10kV及以下低压开关柜
137	佳源科技股份有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的一二次融合成套环网箱产品，在2024年6月、2024年7月抽检中发现，短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格，均属于较严重质量问题。不合格积分为2分。在被暂停中标资格期间再次发现暂停中标资格情况，在原处理期的基础上，叠加延长处理时间。原处理期为2024/08/01日-2025/01/31。	2025年02月01日-2025年07月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	一二次融合成套环网箱
138	江苏新民电力设备有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的三相隔离开关产品，在2024年6月、2024年8月（复检）抽检中发现，短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格，分别属于较严重质量问题、较严重质量问题。不合格积分为2分。在被暂停中标资格期间再次发现暂停中标资格情况，在原处理期的基础上，叠加延长处理时间。原处理期为2024/08/01-2025/01/31。	2025年02月01日-2025年07月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	10（20）kV及以下隔离开关
139	江苏金峰	抽检不合格：该供应商供江苏公司的耐张线夹-楔型绝	2025年02月01日-2025	金具

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
	电力器材有限公司	缘，在 2024 年 7 月抽检中发现，破坏载荷试验不合格，属于一般质量问题。不合格积分为 1 分。在被暂停中标资格期间再次发现暂停中标资格情况，在原处理期的基础上，叠加延长处理时间。原处理期为 2024/08/01-2025/01/31。	年 07 月 31 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	
140	祥兴电气有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆分支箱产品，在 2024 年 7 月抽检中发现，短路耐受强度试验不合格，属于较严重质量问题。不合格积分为 2 分。在被暂停中标资格期间再次发现暂停中标资格情况，在原处理期的基础上，叠加延长处理时间。原处理期为 2024/08/01-2025/07/31。	2025 年 08 月 01 日-2026 年 01 月 31 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	10kV 及以下电缆附件
141	科润智能控制股份有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的箱式变电站产品，在 2024 年 04 月、2023 年 08 月（复检）抽检中发现，（主要元件）变压器-短路承受能力试验不合格，（主要元件）低压开关柜-短时耐受强度不合格，均属于一般质量问题。不合格积分为 4 分。	2024 年 11 月 01 日-2025 年 10 月 31 日在江苏公司招标中暂停中标资格 12 个月	10（20）kV 及以下箱变
142	江苏捷峰电力器材有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的联结金具-碗头挂板，在 2024 年 7 月、2024 年 8 月抽检中发现，尺寸检查和破坏载荷试验不合格，分别属于一般质量问题、较严重质量问题、较严重质量问题。不合格积分为 5 分。	2024 年 11 月 01 日-2025 年 10 月 31 日在江苏公司招标中列入黑名单 1 年	所有品类
143	苏州市皓月管业有限公司	抽检不合格：该供应商供江苏公司的电缆保护管产品，在 2024 年 8 月、2024 年 8 月、2024 年 7 月、2024 年 7 月抽检中发现，压扁试验、微卡软化温度试验、压扁试验、压扁试验不合格，分别属于较严重质量问题、一般质量问题、较严重质量问题、较严重质量问题。不合格积分为 4 分。在被列入黑名单期间再次发现暂停中标资格情况，处理期被黑名单处理期完全覆盖的，不再单独公告延长处理时间。原处理期为 2024/08/01 日-2027/07/31。	2024 年 08 月 01 日-2027 年 07 月 31 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
144	淮安宇力大件起重运输有限公司	诚信问题：2023 年 11 月在参加国网淮安供电公司 2023 年第十一次非物资授权竞争性谈判采购项目中，在 ECP 系统获取采购文件时和应答文件的“应答人基本情况表”中，该供应商与淮安神力起重运输有限公司所留的联系人和联系方式一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024 年 11 月 01 日-2027 年 10 月 31 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类
145	淮安神力起重运输有限公司	诚信问题：2023 年 11 月在参加国网淮安供电公司 2023 年第十一次非物资授权竞争性谈判采购项目中，在 ECP 系统获取采购文件时和应答文件的“应答人基本情况表”中，该供应商与淮安宇力大件起重运输有限公司所留的联系人和联系方式一致。2022 年 12 月在参加 10kV 八里东园线联络等吊装运输、双龙-金南线	2024 年 11 月 01 日-2027 年 10 月 31 日在江苏公司招标中列入黑名单 3 年	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
		路改造工程吊装运输项目中与淮安宏顺电力起重安装有限公司应答文件内容雷同，且错误处一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。		
146	淮安宏顺电力起重安装有限公司	诚信问题：2022年12月在参加10kV八里东园线联络等吊装运输、双龙-金南线路改造工程吊装运输项目中与淮安神力起重运输有限公司应答文件内容雷同，且错误处一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
147	爱建信达工程咨询有限公司	诚信问题：2024年9月3日在参加国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司2024年第七次非物资授权竞争性谈判采购中的电网工程咨询服务-工程咨询服务包4项目中，与泰州道通公路工程勘察有限公司MAC地址、CPU地址、硬盘序列号完全一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
148	泰州道通公路工程勘察有限公司	诚信问题：2024年9月3日在参加国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司2024年第七次非物资授权竞争性谈判采购中的电网工程咨询服务-工程咨询服务包4项目中，与爱建信达工程咨询有限公司MAC地址、CPU地址、硬盘序列号完全一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
149	易念（泰州）科技发展有限公司	诚信问题：2024年6月4日在参加泰州三新供电服务有限公司本部2024年党团宣传平面设计制作服务项目采购中，投标文件MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号与江苏征程文化艺术传播有限公司投标文件MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号完全一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
150	江苏征程文化艺术传播有限公司	诚信问题：2024年6月4日在参加泰州三新供电服务有限公司本部2024年党团宣传平面设计制作服务项目采购中，投标文件MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号与易念（泰州）科技发展有限公司投标文件MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号完全一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
151	泰州市中恒广告有限公司	诚信问题：2024年5月8日在参加江苏安泰输变电工程有限公司泰州市数字化城管消缺服务项目中，泰州市大洋广告有限公司和泰州市倾心为你广告工程有限公司上传的商务偏差表加盖公章的公章为该单位公章。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
152	泰州市大洋广告有限公司	诚信问题：2024年5月8日在参加江苏安泰输变电工程有限公司泰州市数字化城管消缺服务项目中，上传的商务偏差表其加盖公章的公章为另一投标单位泰州市中恒广告有限公司公章。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
153	泰州市倾心为你广告工程有限公司	诚信问题：2024年5月8日在参加江苏安泰输变电工程有限公司泰州市数字化城管消缺服务项目中，上传的商务偏差表其加盖的公章为另一投标单位泰州市中恒广告有限公司公章。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
154	江苏智方数据科技有限公司	诚信问题：在参加国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司2022年第六次非物资授权竞争性谈判采购项目时，与南京宁和网络科技有限公司、南京宁融信网络科技有限公司同时响应了运维服务-设备设施维保标段，存在投标时填写的单位联系人姓名及电话完全一致的情况。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
155	南京宁和网络科技有限公司	诚信问题：在参加国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司2022年第六次非物资授权竞争性谈判采购项目时，与江苏智方数据科技有限公司、南京宁融信网络科技有限公司同时响应了运维服务-设备设施维保标段，存在投标时填写的单位联系人姓名及电话完全一致的情况。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
156	南京宁融信网络科技有限公司	诚信问题：在参加国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司2022年第六次非物资授权竞争性谈判采购项目时，与南京宁和网络科技有限公司、江苏智方数据科技有限公司同时响应了运维服务-设备设施维保标段，存在投标时填写的单位联系人姓名及电话完全一致的情况。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
157	南京茂祥机电有限公司	诚信问题：在参与国网江苏省电力有限公司南京供电分公司2023年第八次非物资授权竞争性谈判采购项目的投标中(分标名称:运维服务-设备设施维保标包:包1、包2)，电子招投标系统上传投标文件的MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、IP地址均与参与同一标包投标的另一家单位南京坦捷汽车修理服务有限公司完全一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
158	南京坦捷汽车修理服务有限公司	诚信问题：在参与国网江苏省电力有限公司南京供电分公司2023年第八次非物资授权竞争性谈判采购项目的投标中(分标名称:运维服务-设备设施维保标包:包1、包2)，电子招投标系统上传投标文件的MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、IP地址均与参与同一标包投标的另一家单位南京茂祥机电有限公司完全一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
159	南通市金润市政工程有限公司	诚信问题：2024年5月在参加南通公司2024年第七次产业工程服务授权公开招标批次采购中，在ETP系统中获取招标文件的“供应商联系人信息”表中，该供应商与江苏钜水建设工程有限公司所留的邮箱地址一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
160	江苏钜水建设工程有限公司	诚信问题：2024年5月在参加南通公司2024年第七次产业工程服务授权公开招标批次采购中，在ETP系统中获取招标文件的“供应商联系人信息”表中，该供应商与南通市金润市政工程有限公司所留的邮箱地址一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
161	淮安市鹏腾建筑工程有限公司	诚信问题：2023年06月在参与淮安晟源集团有限公司2023年第十七批工程服务公开竞谈项目的宏能输电23-24零星用工项目中，提交的技术方案应答文件与淮安经济开发区第一建筑有限公司雷同，且错字错误均一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
162	淮安经济开发区第一建筑有限公司	诚信问题：2023年06月在参与淮安晟源集团有限公司2023年第十七批工程服务公开竞谈项目的宏能输电23-24零星用工项目中，提交的技术方案应答文件与淮安市鹏腾建筑工程有限公司雷同，且错字错误均一致。根据采购文件中相关规定，视为投标人相互串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
163	射阳春雷广告传媒有限公司	诚信问题：在参加国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司2023年第十次非物资授权竞争性谈判采购的零星服务-广告服务包1、3、5投标文件中提供虚假的财务审计报告资产负债表等材料。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
164	江苏泓钰新材料科技有限公司	诚信问题：2024年5月在参加国网江苏省电力有限公司常州供电分公司2024年第四次产业物资授权竞争性谈判批次的WZ03、WZ05电缆保护管投标文件中提供虚假的应答文件等材料。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
165	江苏万坤建设工程有限公司	诚信问题：该供应商在参加国网江苏省电力有限公司2023年第二次工程服务公开招标采购项目投标中，上传投标文件的计算机MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件信息与沭阳县光阳电力工程建设有限公司均相同，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、招标文件规定视为串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
166	沭阳县光阳电力工程建设有限公司	诚信问题：该供应商在参加国网江苏省电力有限公司2023年第二次工程服务公开招标采购项目投标中，上传投标文件的计算机MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件信息与江苏万坤建设工程有限公司均相同，	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
		按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、招标文件规定视为串通投标。（营业执照已注销）		
167	江苏鲲游能源技术有限公司	诚信问题：该供应商在参加国网江苏省电力有限公司2022年第五次工程服务竞争性谈判采购项目投标中，上传应答文件的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息与连云港融源电力科技有限责任公司均相同，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、采购文件规定视为串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类
168	连云港融源电力科技有限责任公司	诚信问题：该供应商在参加国网江苏省电力有限公司2022年第五次工程服务竞争性谈判采购项目投标中，上传应答文件的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息与江苏鲲游能源技术有限公司均相同，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、采购文件规定视为串通投标。	2024年11月01日-2027年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有品类